

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ
(обязательная сертификация)

№ С-RU.ПБ04.В.01532
(номер сертификата соответствия)

ТР 1371582
(учетный номер бланка)

ЗАЯВИТЕЛЬ Общество с ограниченной ответственностью "ЛАКРА СИНТЕЗ". Адрес: 142450, Московская область, Ногинский район, г. Старая Купавна, ул. Дорожная, д. 5. ОГРН: 1027739481538. Телефон +7 495 7029650, факс +7 495 9957858.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ Общество с ограниченной ответственностью "ЛАКРА СИНТЕЗ". Адрес: 142450, Московская область, Ногинский район, г. Старая Купавна, ул. Дорожная, д. 5. ОГРН: 1027739481538. Телефон +7 495 7029650, факс +7 495 9957858.

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ ФГБОУ ВПО Академия ГПС МЧС России. 129366, г. Москва, ул. Б.Галушкина, д.4, т/ф. (495)617-26-35. ОГРН: 1027739451684. Аттестат рег. № ТРПБ.RU.ПБ04 выдан 23.12.2011 г. Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий.

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ Средство защитное для древесины ББ-11, ГОСТ 28815-96 (торговая марка Средство для защиты древесины Здоровый Дом ОГНЕБИО)

(информация об объекте сертификации, позволяющая идентифицировать объект) II группа огнезащитной эффективности (при расходе 1200 г/м² и привесе сухих солей не менее 30 кг/м³), I группа огнезащитной эффективности (привес сухих солей не менее 65 кг/м³).

СЕРИЙНЫЙ ВЫПУСК.
СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГЛАМЕНТА (ТЕХНИЧЕСКИХ РЕГЛАМЕНТОВ) Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ статья 136, статья 150) и Федеральный закон от 10.07.2012 № 117-ФЗ О внесении изменений в Федеральный закон "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" (см. приложение ТР 0438040)

код ОК 005 (ОКП)
24 9900

код ЕКПС

код ТН ВЭД России

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ Отчет по сертификационным испытаниям № 41/СТР-2011 от 03.05.2011 г., отчет по испытаниям сертифицированной продукции № 03/ИК-2013 от 08.04.2013 г. ИЦ "Антип" ООО "НПФ "Антип", аттестат аккредитации № ТРПБ.RU.ИН.13 действ. до 25.08.2015 г., 129366, г.Москва, ул. Б.Галушкина, д.4, акт анализа состояния производства № 564ТР-2011 от 24.03.2011 г., акт по результатам инспекционного контроля от 16.04.2013 г., схема сертификации 4с.

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ ГОСТ 28815-96, технологическая документация изготовителя.

(документы, представленные заявителем в орган по сертификации в качестве доказательств соответствия продукции требованиям технического регламента (технических регламентов))


СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 29.04.2013 по 28.04.2018



Руководитель
(заместитель руководителя)
органа по сертификации
подпись, инициалы, фамилия


Б.Б. Серков

Эксперт (эксперты)
подпись, инициалы, фамилия


П.В. Злобнов