

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ  
СТРОЙ-ЗАЩИТА.RU  
СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ  
(обязательная сертификация)

О

№ С-RU.ПБ52.В.00126  
(номер сертификата соответствия)

ТР 0643441  
(учетный номер бланка)

**ЗАЯВИТЕЛЬ**

(наименование и место-нахождение заявителя)

ООО «Полюс»  
ОГРН 1097746348061  
109429, г. Москва, ул. Верхние поля, 48 а, стр. 1  
т./факс: (495) 221-53-72

**ИЗГОТОВИТЕЛЬ**

(наименование и место-нахождение изготовителя продукции)

ООО «НПО «Полимерстройсервис»  
ОГРН 1025202613875  
603064, г. Нижний Новгород, ул. Новикова-Прибоя, д.4  
тел.: (831) 253-36-00, факс: (831) 253-19-93

**ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ**

(наименование и место-нахождение органа по сертификации, выдавшего сертификат соответствия)

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ  
«ЦЕНТР СЕРТИФИКАЦИИ «НОРМАТЕСТ», ОГРН 1107746436445,  
аттестат аккредитации № ТРПБ.RU.ПБ52 от 25.08.2010 г.,  
121170, г. Москва, ул. Неверовского, дом 9,  
тел.: (495) 971-54-66

**ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО  
ПРОДУКЦИЯ**

(информация об объекте сертификации, позволяющая идентифицировать объект)

Система огнезащитный «Бисол-3» для древесины и материалов на ее основе:  
при расходе состава 450 г/м<sup>2</sup> (расход концентрата 130 г/м<sup>2</sup>) соответствует первой группе огнезащитной эффективности,  
при расходе состава 350 г/м<sup>2</sup> (расход концентрата 100 г/м<sup>2</sup>) соответствует второй группе огнезащитной эффективности,  
выпускаемый по техническим условиям ТУ 2386-027-36740853-2012  
Серийный выпуск

код ОК 005 (ОКП)  
23 8650

**СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ  
ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГЛАМЕНТА  
(ТЕХНИЧЕСКИХ РЕГЛАМЕНТОВ)**

(наименование технического регламента (технических регламентов), на соответствие требованиям которого (которых) проводилась сертификация)

Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный закон от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ) ст.136 п.1, ст. 150, подтвержден в результате применения на добровольной основе ГОСТ Р 5292-2009

код ЕКПС

код ТН ВЭД России  
3824 90 700 0

**ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ  
(ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ**

Протокол испытаний № 17ТР-12 от 22.03.2012 г.  
ИЛ ООО «НОРМАТЕСТ»,  
аттестат аккредитации ТРПБ.RU.И.121 от 25.08.2010 г.

**ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ**

(документы, представленные заявителем в орган по сертификации в качестве доказательств соответствия продукции требованиям технического регламента (технических регламентов))

Сертификат соответствия системы менеджмента качества  
ГОСТ Р ИСО 9001-2008 (ИСО 9001:2008)  
№ СДСГК RU.OC05.K00331 от 06.03.2012 г.  
выдан ОС АНО «Калуга-тест»  
№ СДСГК RU.3608.OC05

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 30.03.2012 по 29.03.2017

Руководитель  
(заместитель руководителя)  
органа по сертификации

подпись, инициалы, фамилия

М.А. Сметанин

Эксперт (эксперты)

подпись, инициалы, фамилия

Н.М. Кабанов



*(Handwritten signatures)*