

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
stroyzashita.ru
 ПРИЛОЖЕНИЕ

к СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ №С-RU.ПБ34.В.00151

(обязательная сертификация)

ТР 0070843

(учетный номер бланка)

Сведения о национальных стандартах (сводах правил), применяемых на добровольной основе для соблюдения требований технического регламента

Обозначение национального стандарта или свода правил	Наименование национального стандарта или свода правил	Подтверждаемые требования национального стандарта или свода правил
ГОСТ Р 53295-2009	"Средства огнезащиты для стальных конструкций. Общие требования. Методы определения огнезащитной эффективности"	Огнезащитный вспучивающийся состав ВД-АК-221 Defender M, выпускаемый по ТУ 2316-002-76044141-06, при толщине сухого слоя состава не менее 0,9 мм, с установленным изготовителем расходом состава не менее 1,62 кг/кв.м. (без учета потерь), при испытании на стальной колонне двутаврового сечения №20 (приведенная толщина металла 3,4 мм), обработанной антикоррозионным грунтом ГФ-021 (ГОСТ 25129-82) толщиной не менее 0,05 мм, относится к 5 (пятой) группе огнезащитной эффективности.

ОБРАЗОЦ



Руководитель
 (заместитель руководителя)
 органа по сертификации
 подпись, инициалы, фамилия

В.М. Губин

В.М. Губин

Эксперт (эксперты)
 подпись, инициалы, фамилия

В.Ф. Коротких

В.Ф. Коротких