

**РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ**  
**СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ**  
(обязательная сертификация)

№ C-RU.ПБ47.В.00312 ТР 0663227  
(номер сертификата соответствия) (учетный номер бланка)

**ЗАЯВИТЕЛЬ** Общество с ограниченной ответственностью «СтройЗащита» (ООО «СтройЗащита»),  
(наименование и место- Адрес: 157800, Костромская обл., г. Нерехта, ул. Дружбы, д. 26. ОГРН: 1084405000657.  
Телефон +74943174810, факс +74943174810. E-mail: info@stroyzashita.ru

**ИЗГОТОВИТЕЛЬ** Общество с ограниченной ответственностью «СтройЗащита» (ООО «СтройЗащита»),  
(наименование и место- Адрес: 157800, Костромская обл., г. Нерехта, ул. Дружбы, д. 26. ОГРН: 1084405000657.  
Телефон +74943174810, факс +74943174810. E-mail: info@stroyzashita.ru

**ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ** ООО "Научный Испытательный Экспертный Центр по сертификации", ООО  
(наименование и место- "НИЭЦ Сертификации", Россия, 129128, г. Москва, ул. Бажова, д. 8, тел./факс  
нахождение органа по сертификации) (499) 187-70-49, 187-73-16, ОГРН: 1107746197096, Аттестат рег. № ТРПБ.RU.ПБ47 выдан 21.05.2010г. МЧС России.

**ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО** Огнезащитная краска для металлоконструкций  
**ПРОДУКЦИЯ** «Фризол-ЭП» изготавливаемая по ТУ  
(информация об объекте сертификации, 2312-017-88712501-13.  
подлежащая сертификации) Серийный выпуск.

код ОК 005 (ОКП)  
23 1253

**СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ** ТЕХНИЧЕСКИЙ РЕГЛАМЕНТ о  
**ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГЛАМЕНТА** требованиях пожарной безопасности  
(ТЕХНИЧЕСКИХ РЕГЛАМЕНТОВ) (Федеральный закон от 22.07.2008 г. №  
123-ФЗ), Федеральный закон от 10.07.2012 №  
(наименование технического регламента (технических 117-ФЗ О внесении изменений в  
регламентов), на соответствие требованиям которого (поправки) производилась сертификация) Федеральный закон «Технический регламент о требованиях пожарной  
безопасности» (см. приложение ТР 0361239)

код ЕКПС  
код ТН ВЭД России

**ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ** Протокол испытаний для целей сертификации: № 29В-13 от  
(ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ 10.04.2013 г., ИЛ ООО "НИЭЦ Сертификации" № ТРПБ.RU.ИН06 от  
21.05.2010 г.

Акт № 84/ИТР-2013 о результатах анализа состояния производства от 25.03.2013 г. ООО "НИЭЦ  
Сертификации" № ТРПБ.RU.ПБ47 от 21.05.2010 г.

**ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ** ТУ 2312-017-88712501-13.  
(документы, представленные заявителем в орган по  
сертификации в качестве доказательств соответствия  
продукции требованиям технического регламента  
(технических регламентов))

**СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ** с 12.07.2013 по 12.07.2018



Руководитель  
(заместитель руководителя)  
органа по сертификации  
подпись, инициалы, фамилия

*[Handwritten signature]*

Д.В. Поляков

Эксперт (эксперты)  
подпись, инициалы, фамилия

*[Handwritten signature]*

С.В. Горшков

**РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ**

**ПРИЛОЖЕНИЕ**  
**к СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № C-RU.ПБ47.В.00312**  
(обязательная сертификация)

ТР 0361239  
(учетный номер бланка)

**Сведения по сертификату соответствия**

В соответствии с ГОСТ Р 53295-2009 «Средства огнезащиты для стальных конструкций. Общие требования. Метод определения огнезащитной эффективности»: Огнезащитная эффективность краски огнезащитной для металлических конструкций «Фризол-ЭП», (ТУ 2312-017-88712501-13) нанесенной на грунтовочное покрытие «ЭП-1001» (ТУ 2312-018-88712501-13) (толщина грунтовочного покрытия не менее 50 мкм) в зависимости от толщины сухого слоя и расхода установленным изготовителем имеет следующие нормативные обозначения:

**5-я группа** огнезащитной эффективности (**не менее 45 мин.**) при нанесении на металлическую балку с приведенной толщиной металла 3,4 мм при толщине сухого слоя 1,21 мм и расходе 1,82 кг/м кв.

**3-я группа** огнезащитной эффективности (**не менее 90 мин.**) при нанесении на металлическую балку с приведенной толщиной металла 4,1 мм при толщине сухого слоя 2,10 мм и расходе 3,15 кг/м кв.

**2-я группа** огнезащитной эффективности (**не менее 120 мин.**) при нанесении на металлическую балку с приведенной толщиной металла 6,8 мм при толщине сухого слоя 2,25 мм и расходе 3,37 кг/м кв.

**Расход указан без учета технологических потерь.**



Руководитель  
(заместитель руководителя)  
органа по сертификации  
подпись, инициалы, фамилия

*[Handwritten signature]*

Д.В. Поляков

Эксперт (эксперты)  
подпись, инициалы, фамилия

*[Handwritten signature]*

С.В. Горшков