

## сертификат соответствия

(обязательная сертификация)

№ C-RU.СТ08.B.00042

## ЗАЯВИТЕЛЬ

№ 0000743

ООО "КРОЗ". 117105, Россия, г. Москва, Варшавское шоссе, д. 1, тел./факс: +7 (495) 215-20-15, e-mail: osk@croz.ru

## ИЗГОТОВИТЕЛЬ

ООО "КРОЗ". 142600, Россия, Брянская область, Дятьковский район, г. Дятьково, ул. Луначарского, дом 19, тел./факс: +7 (495) 215-20-15, e-mail: osk@croz.ru

## ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

Московское областное Общественное Учреждение «РЕГИОНАЛЬНЫЙ СЕРТИФИКАЦИОННЫЙ ЦЕНТР «ОПЫТНОЕ» (МООУ «РСЦ «ОПЫТНОЕ»). 143913, Россия, Московская область, г. Балашиха, мкр-н Гагарина, д. 6, пом. 1. Тел: +7 (495) 585-58-18, +7 (498) 600-71-16, факс: +7 (495) 585-58-18. ОГРН: 1035000025334. Аттестат рег. № RA.RU.11CT08 от 25.02.2015 г. Федеральной службы по аккредитации «Росаккредитация».

## ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ

Воздуховод огнестойкий металлический прямоугольного сечения размером 400x800 мм, выпускаемый по технологическому регламенту №20/5765, из сборных элементов тонколистовой стали толщиной стенок не менее 0,8 мм с нанесенным грунтом ГФ-021 по ГОСТ 25129-82 толщиной 2,05 мм и комбинированным огнезащитным покрытием "ИЗОВЕНТ" (ТУ 5769-016-54737814-2007 с изм. 1) в составе: огнезащитный состав "ПВК-2002" (ТУ 5765-005-54737812-02 с изм. 1) с расходом не менее 2,05 кг/кв.м и материала базальтового рулонного "ВБОР" (ТУ 5769-014-54737814-2014) плотностью не менее 80 кг/куб. м. толщиной 16мм  
Серийный выпуск.

код ОК 005 (ОКП):

код ОКПД2:

28.25.30.110

код ЕКПС:

код ТН ВЭД России: -----

## СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

## ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГЛАМЕНТА (ТЕХНИЧЕСКИХ РЕГЛАМЕНТОВ)

Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный Закон № 123-ФЗ от 22 июля 2008 г., в ред. от 29.07.2017 г.), ГОСТ Р 53299-2013 "Воздуховоды. Метод испытаний на огнестойкость" (Предел огнестойкости EI150)

## ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ

Протокол испытания №38/С-18 от 21.05.2018 г., отчет о сертификационном испытании №11/ИЦ-13 от 20.04.2015 г., Испытательный центр "ОПЫТНОЕ" МООУ "РСЦ "ОПЫТНОЕ". Аттестат аккредитации № RA.RU.01ПК16 от 11.08.2015 г., 143913, Россия, Московская область, г. Балашиха, микрорайон им. Ю.А. Гагарина. Тел./факс: +7 (495) 585-58-18, акт проверки состояния производства при проведении инспекционного контроля №828/ИК-17 от 28.08.2017г

## ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ

ТР №20/5765, ТУ 5769-016-54737814-2007 с изм.1, ТУ 5765-005-54737814-02 с изм 1, ТУ 5769-014-54737814-2014, паспорта качества

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 31.05.2018 г.

по 31.05.2021 г.

Руководитель (заместитель руководителя)

органа по сертификации

М.П.

Эксперт (эксперты)

А. Дайлов

ИННОВАЦИОННЫЙ ЦЕНТР  
Д. Ежов

ИННОВАЦИОННЫЙ ЦЕНТР