

сертификат соответствия

(обязательная сертификация)

№ C-RU.СТ08.B.00038

ЗАЯВИТЕЛЬ

№ 0000739

ООО "КРОЗ". 117105, Россия, г. Москва, Варшавское шоссе, д. 1, тел./факс: +7 (495) 215-20-15, e-mail: osk@croz.ru

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

ООО "КРОЗ". 12600, Россия, Брянская область, Дятьковский район, г. Дятьково, ул. Луначарского, дом 19, тел./факс: +7 (495) 215-20-15, e-mail: osk@croz.ru

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

Московское областное Общественное Учреждение «РЕГИОНАЛЬНЫЙ СЕРТИФИКАЦИОННЫЙ ЦЕНТР «ОПЫТНОЕ» (МООУ «РСЦ «ОПЫТНОЕ»). 143913, Россия, Московская область, г. Балашиха, мкр-н Гагарина, д. 6, пом. 1. Тел: +7 (495) 585-58-18, +7 (498) 600-75-16, факс: +7 (495) 585-58-18. ОГРН: 1035000025334. Аттестат рег. № RA.RU.11CT08 от 25.02.2014 г. Федеральной службой по аккредитации «Росакредитация».

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ

Воздуховод огнестойкий металлический прямоугольного сечения размером 400x800 мм, выпускаемый по технологическому регламенту №20/5765, из сборных элементов тонколистовой стали толщиной стенок не менее 0,8 мм с нанесенным грунтом ГФ-021 по ГОСТ 25129-82 толщиной 0,05 мм и комбинированным огнезащитным покрытием "ИЗОВЕНТ" (ТУ 5769-016-54737814-2007 с изм.1) в составе: огнезащитный состав "ПВК-2007" (ТУ 5765-005-54737814-02 с изм 1) толщиной влажного слоя 0,48 мм, расход 0,6 кг/кв.м) и материала базальтового рулонного «ВБОР» (ТУ 5769-016-54737814-2014) толщиной 5 мм плотностью не менее 80 кг/куб. м

код ОК 005 (ОКП):

код ОКПД2:

28.25.30.110

код ЕКПС:

код ТН ВЭД России:

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГЛАМЕНТА (ТЕХНИЧЕСКИХ РЕГЛАМЕНТОВ)

Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный Закон № 123-ФЗ от 22 июля 2008 г., в ред. от 29.07.2017 г.), ГОСТ Р 53299-2013 "Воздуховоды. Метод испытаний на огнестойкость" (Предельная огнестойкости EI30)

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ

Протокол испытаний №37/С-18 от 24.04.2018 г., Испытательный центр "ОПЫТНОЕ" МООУ «РСЦ «ОПЫТНОЕ». Аттестат аккредитации № RA.RU.21ПЖ16 от 11.08.2015 г., 143913, Россия, Московская область, г. Балашиха, микрорайон им. Ю.А. Гагарина. Тел./факс: +7 (495) 585-58-18, протокол испытаний №415/ИЦ-15 от 20.04.2015 г., Акт проверки состояния производства при проведении инспекционного контроля №828/ИК-17 от 28.08.2017 г.

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ

ТР №20/5765, ТУ 5769-016-54737814-2007 с изм.1, ТУ 5765-005-54737814-02 с изм 1, ТУ 5769-014-54737814-2014, паспорта качества

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 27.04.2018 г.

по 27.04.2021 г.

Руководитель (заместитель руководителя) органа по сертификации

М.П.

Эксперт (эксперты)

А. Дайлов

Инициалы, фамилия Д. Ежов

Инициалы, фамилия