

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
сертификат соответствия
 (обязательная сертификация)

№ C-RU.11607.B.00046
 (номер сертификата соответствия)

ТР 0628091
 (учетный номер блока)

ЗАЯВИТЕЛЬ Общество с ограниченной ответственностью "Кроз". Адрес: 117535, РФ, г. Москва, ул. Россопанская, д. 6. ОГРН: 1027739428353, ИНН: 7725117312. Телефон (495) 737-44-39, факс (495) 737-32-42.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ Общество с ограниченной ответственностью "Кроз". Адрес: 117535, РФ, г. Москва, ул. Россопанская, д. 6. ОГРН: 1027739428353. Телефон (495) 737-44-39, факс (495) 737-32-42.

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ Московского областного общественного учреждения "Региональный сертификационный центр "ОПЫТНОЕ". 105179, Московская область, г. Балашиха, 26 ЦНИИ МО РФ, тел. (495) 585-58-18, 979-09-51, факс (495) 585-58-18. ОГРН: 1035000025334. Аттестат рег. № ССПБ. №11607-В.00046 от 26.07.2009. Департаментом надзорной деятельности МЧС России.

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ Огнезащитная плита "ИЗОВЕНТ-П", выпускаемая по ТУ 57-001-737814-2010 толщиной 20 мм на стальной колонне двутаврового сечения профиля №20 по ГОСТ 8239-89 (приведенная толщина металла 3,4 мм), грунт ГФ-021 по ГОСТ 25129-82 толщиной 0,05 мм, относится к 3-й (третьей) группе по защитной эффективности (90 минут).

Серийный выпуск.
СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГЛАМЕНТА (ТЕХНИЧЕСКИХ РЕГЛАМЕНТОВ) Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ)

код ОК 005 (ОКП)
57 6990
код ЕКПС
код ТН ВЭД России

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ Протоколы испытаний № 430/ИЦ-10 от 05.05.2010 г., № 507/ИЦ-10 от 12.05.2010 г., ИЦ "ОПЫТНОЕ" МООУ "РСЦ "ОПЫТНОЕ", рег. № ССПБ. RU.ИН154 от 26.03.2009, адрес: 143913, Московская область, г. Балашиха, мкр. им. Гагарина, 26 ЦНИИ МО РФ; акт проверки состояния производства № 401/ИК-10 от 01.04.2010 г.

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ ТУ, паспорт качества, инструкция по монтажу
 Место нанесения знака соответствия: на таре (упаковке) на сопроводительной технической документации. Схема сертификации: 4с.

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 18.05.2010 по 18.05.2015



Руководитель (заместитель руководителя) органа по сертификации

А.А. Дайлов

Эксперт (эксперты)

Д.И. Ежов

для ОЗНАКОМЛЕНИЯ

www.kroz.ru