

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ  
СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

(обязательная сертификация)

№ **C-RU.ПБ01.В.01185**

(номер сертификата соответствия)

ТР

**0644281**

(учетный номер бланка)

**ЗАЯВИТЕЛЬ**

(наименование и место-нахождение заявителя)

Общество с ограниченной ответственностью «Научный Инновационный Центр Строительства и Пожарной Безопасности» (ООО «НИЦ С и ПБ»)  
199155, г. Санкт-Петербург, ул. Уральская, д. 13, лит. И, пом. 1-Н, 2-Н, 3-Н, 4-Н, 5-Н, 6-Н.  
Тел./факс (812) 309 20 00.  
ОГРН 1037843029157

**ИЗГОТОВИТЕЛЬ**

(наименование и место-нахождение изготовителя продукции)

Общество с ограниченной ответственностью «Научный Инновационный Центр Строительства и Пожарной Безопасности» (ООО «НИЦ С и ПБ»)  
на производстве по адресу: 199106, г. Санкт-Петербург, Кожевенная линия, д. 34.  
Тел. (812) 334 00 32.  
ОГРН 1037843029157

**ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ**

(наименование и местонахождение органа по сертификации, выдавшего сертификат соответствия)

ОС «ПОЖТЕСТ» ФГУ ВНИИПО МЧС России  
мкр. ВНИИПО, д. 12, г. Балашиха, Московская область, 143903,  
тел./факс (495) 529-85-61. ОГРН: 1025000508610  
Аттестат рег. № ТРПБ.RU.ПБ01 выдан 01.06.2010г. МЧС России

**ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ**

(информация об объекте сертификации, позволяющая идентифицировать объект)

Лаки огнезащитные «Терма» ТУ 2313-008-47935838-2003 с изм. 1  
тип А, тип В (защита дерева):

I группа огнезащитной эффективности при нанесении на поверхность в соответствии с технологической инструкцией изготовителя со средним суммарным расходом 300 г/м<sup>2</sup> без учета потерь; выдержали испытания на устойчивость к старению  
Серийный выпуск

код ОК 005 (ОКП)  
23 1351

**СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГЛАМЕНТА (ТЕХНИЧЕСКИХ РЕГЛАМЕНТОВ)**

(наименование технического регламента (технических регламентов), на соответствие требованиям которого (которых) проводилась сертификация)

Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ)

код ЕКПС

ГОСТ Р 53292-2009

«Огнезащитные составы и вещества для древесины и материалов на ее основе. Общие требования. Методы испытаний» (п.п. 5, 6.1, 6.3)

код ТН ВЭД России

**ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ**

Отчет о сертификационных испытаниях № 10414 от 27.01.2011  
ИЛ НИЦ ПБ ФГУ ВНИИПО МЧС России, № ТРПБ.RU.ИН02 от 01.06.2010.

Акт о результатах анализа состояния производства и инспекционной проверки сертифицированной продукции № 9023/ 9495/1/ 9495/2/ 9495/3/ 9497/ 9496/ 8712-ИК от 07.07.2010

ОС «ПОЖТЕСТ» ФГУ ВНИИПО МЧС России, № ТРПБ.RU.ПБ01 от 01.06.2010.

**ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ**

(документы, представленные заявителем в орган по сертификации в качестве доказательств соответствия продукции требованиям технического регламента (технических регламентов))

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с **11.03.2011** по **11.03.2016**



Руководитель  
(заместитель руководителя)  
органа по сертификации

подпись, инициалы, фамилия

Эксперт (эксперты)

подпись, инициалы, фамилия

**И.И. Копылов**

**Т.Б. Боровикова**