

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

(обязательная сертификация)

№ C-RU.ЛПБ61.В.00076
(номер сертификата соответствия)

ТР

0654078

(учетный номер бланка)

ЗАЯВИТЕЛЬ ООО ТД "Ассоциация Крилак". Адрес: 141700, Московская обл., г. Долгопрудный, ул. Дирижабельная, д. 13. ОГРН: 1057748099860. Телефон (495)744-00-52, факс (495)744-00-52.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ ООО ТД "Ассоциация Крилак". Адрес: 141700, Московская обл., г. Долгопрудный, ул. Дирижабельная, д. 13. ОГРН: 1057748099860. Телефон (495)744-00-52, факс (495)744-00-52. Адрес производства: 140009, Московская обл., Люберецкий р-н, пос. Красково, дер. Машково, Машковский проезд, д. 10.

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ ОС НИЭЦ "Стройтест" ООО НИЭЦ "Стройтест". 301367, Тульская обл., г. Алексин, ул. Болотова, д. 18, тел. (48753)696-57, факс (48753)696-57. ОГРН: 1057748141241. Аттестат рег. № ТРПБ.RU.ЛПБ61 выдан 16.05.2011 г. МЧС России.

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ Покрытие огнезащитно-декоративное для древесины на основе огнезащитного лака "Латик"

соответствует требованиям (ТУ 2313-401-78378018-10) и отделочного лака "Защита" (ТУ 2311-402-78378018-10). Серийный выпуск.

код ОК 005 (ОКП)
23 1391
23 1134

код ЕКПС

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГЛАМЕНТА (ТЕХНИЧЕСКИХ РЕГЛАМЕНТОВ) Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ), с изменениями в редакции Федерального закона от 10.07.2012 N 117-ФЗ. ГОСТ Р 53292-2009 "Огнезащитные составы и вещества для древесины и материалов на ее основе. Общие требования. Методы испытаний". I (первая) группа огнезащитной эффективности при расходе огнезащитного лака "Латик" не менее 400 г/кв.м и отделочного лака "Защита" 200±20 г/кв.м; покрытие устойчиво к старению.

код ТН ВЭД России

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ Протокол сертификационных испытаний № 0107-С/ТР от 01.08.2013 г. ИЛ НИЭЦ "Стройтест" ООО НИЭЦ "Стройтест" № ТРПБ.RU.ИИ59 от 16.05.2011 г.
Акт о результатах анализа состояния производства № 0015-АП от 27.06.2013 г. ОС НИЭЦ "Стройтест" ООО НИЭЦ "Стройтест", № ТРПБ.RU.ЛПБ61 от 16.05.2011 г.

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ

Составлено, проверено, подписано и оформлено в соответствии с требованиями стандарта ГОСТ Р ИСО 9001-2008 (ГОСТ Р 9001-2008) в соответствии с требованиями стандарта ГОСТ Р ИСО 9001-2008 (ГОСТ Р 9001-2008).

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 03.10.2013 по 02.10.2016



Руководитель
(заместитель руководителя)
органа по сертификации

Р.Е. Марков

Эксперт (эксперты)

М.М. Казиев