

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ
(обязательная сертификация)

№ С-RU.ПБ05.В.03434
(номер сертификата соответствия)

ТР 0668876
(учетный номер бланка)

ЗАЯВИТЕЛЬ ООО "Производственно-технологическая компания "А+В" (ООО "ПТК "А+В"). Адрес:
(наименование и место нахождения заявителя) 115172, Москва, ул. Народная, д. 8. ОГРН: 1107746566124. Телефон (495) 232-45-70, факс (495) 232-45-69.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ ООО "Производственно-технологическая компания "А+В" (ООО "ПТК "А+В"). Адрес:
(наименование и место нахождения изготовителя продукции) 115172, Москва, ул. Народная, д. 8. ОГРН: 1107746566124. Телефон (495) 232-45-70, факс (495) 232-45-69.

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ "ПОЖПОЛИСЕРТ" АНО ПО СЕРТИФИКАЦИИ "ЭЛЕКТРОСЕРТ".
(наименование и местонахождение органа по сертификации, 129226, г. Москва, ул. Сельскохозяйственная, д. 12 А, тел/факс (495) 995-1026. ОГРН: 1037739013355. Аттестат рег. № ТРПБ.RU.ПБ05 выдан 25.08.2010г. МЧС России.

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ Огнезащитная штукатурка "НЕОСПРЕЙ" для
строительных стальных конструкций, изготовленная по
(информация об объекте сертификации, позволяющая идентифицировать объект) ТУ 5767-001-66959951-2010, в сочетании с грунтовками

ГФ-021, ЭП-0191, адгезионной грунтовкой «ФЕНИКС» КОНТАКТ и финишным
покрытием из эмали ХВ-113. Нанесение состава на металлоконструкции в
соответствии с технологическим регламентом № ТРП-14/06. Серийный выпуск.

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГЛАМЕНТА (ТЕХНИЧЕСКИХ РЕГЛАМЕНТОВ) Технический регламент о требованиях
пожарной безопасности (Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ), ГОСТ Р 53295-2009,
3-я группа огнезащитной эффективности, см. приложение, бланк № 0155403

код ОК 005 (ОКП)
57 6700

код ЕКПС

код ТН ВЭД России

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ Протокол испытаний № К04396-ТР от 10.06.2013 г. ИЦ ПБ
«Пожлолитест» АНО по сертификации «Электросерт», 129226,
г. Москва, ул. Сельскохозяйственная, д. 12А. ТРПБ.RU.ИН12 от 25.08.2010 г.

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ Сертификат соответствия системы менеджмента качества
(документы, представленные заявителем в орган по сертификации в качестве доказательств соответствия продукции требованиям технического регламента (технических регламентов)) требованиям ИСО 9001:2008 № 10.935.026 от 03.05.2011
Ассоциация по сертификации систем менеджмента качества
«Русский Регистр», № РОСС RU.0001.13ИС08. Место нанесения знака обращения на рынке: на изделии,
на таре (упаковке), на сопроводительной технической документации. Схема сертификации 5с.

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 25.06.2013 по 24.06.2018

Руководитель
(заместитель руководителя)
органа по сертификации  А.Н.Лаксенов
подпись, инициалы, фамилия

Эксперт (эксперты)  В.В. Трошина
подпись, инициалы, фамилия



РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
stroystroy-zashita.ru ПРИЛОЖЕНИЕ
к СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № С-RU.ПБ05.В.03434
(обязательная сертификация)

ТР 0155403
(учетный номер бланка)

Огнезащитная штукатурка «НЕОСПРЕЙ» для стальных конструкций, выпускаемая по ТУ 5767-001-66959951-2010 при толщине сухого слоя штукатурки не менее 17 мм, с установленным изготовителем расходом штукатурки не менее 6,4 кг/м² (без учета потерь), при испытании на стальной колонне двугаврового сечения профиля № 20 (приведенная толщина металла 3,4 мм), обработанной грунтовкой ГФ-021 (ГОСТ 25129-82) толщиной не менее 0,05 мм, грунтовкой ЭП-0191 (ТУ 6-10-16-92-86) толщиной не менее 0,06 мм, адгезионной грунтовкой «ФЕНИКС® КОНТАКТ» (ТУ 2316-013-66959951-2011) расходом не менее 200 г/м² и финишным покрытием из эмали ХВ-113 (ГОСТ 18374-79) расходом не менее 200г/м² относится к 3-й группе огнезащитной эффективности (время достижения предельного состояния образца 92 минуты).

ДЛЯ ОЗНАКОМЛЕНИЯ



Руководитель
(заместитель руководителя)
органа по сертификации

подпись, инициалы, фамилия

А.Н.Аксенов

Эксперт (эксперты)

подпись, инициалы, фамилия

В.В. Трошина

ДЛЯ ОЗНАКОМЛЕНИЯ