

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ
(обязательная сертификация)

№ С-RU.ПБ25.В.00981 ТР 0057370
(номер сертификата соответствия) (участковый номер бланка)

ЗАЯВИТЕЛЬ ООО «СтройЗащита». Адрес: 157800, Костромская обл., г.Нерехта, ул. Дружбы, д. 26. ОГРН: 1084405000657. Телефон +7(49431) 22878, факс +7(49431) 74810.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ ООО «СтройЗащита». Адрес: 157800, Костромская обл., г.Нерехта, ул. Дружбы, д. 26. ОГРН: 1084405000657. Телефон +7(49431) 22878, факс +7(49431) 74810.

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ ОС "ТПБ СЕРТ" ООО "Технологии пожарной безопасности". Россия, 141300, Московская область, г. Сергиев Посад, Московское шоссе, д. 25, тел. 771-7472, факс 771-7473. ОГРН: 1085038002906. Аттестат рег. № ТРПБ.РУ.ПБ25 выдан 25.08.2010г. МЧС России.

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ Воздуховод отстойной из оцинкованной стали толщиной 0,8 мм с поперечным сечением 600*900 мм с покрытием из огнезащитного теплоизоляционного материала "Нертекс-В" (ТУ 5769-007-88712501-11), нанесенного на огнезащитный состав "Нико-510" (ТУ 5765-005-88712501-11). Устройство покрытия - по Инструкции № 006-И-У/11 от 01.08.2011 г. Серийный выпуск.

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГЛАМЕНТА (ТЕХНИЧЕСКИХ РЕГЛАМЕНТОВ) Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ); ГОСТ Р 53289-2009, предел огнестойкости - согласно Приложению (Бланк № 0057370).

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ Протоколы сертификационных испытаний № 1125-С/ТР от 16.09.2011 г., № 1126-С/ТР от 16.09.2011 г., № 1127-С/ТР от 16.09.2011 г., ИЦ "ТПБ ТЕСТ" ООО "Технологии пожарной безопасности", № ТРПБ.РУ.ИИ14 от 25.08.2010 г. Акт о результатах дилита состояния производства № 0939-АП от 11.07.2011 г., ОС "ТПБ СЕРТ" ООО "Технологии пожарной безопасности", № ТРПБ.РУ.ПБ25 от 25.08.2010 г.

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ Документы, удостоверяющие соответствие в части по сертификации в части безопасности систем дымоудаления требованиям технического регламента (сертификат соответствия).

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 26.09.2011 по 25.09.2014



Руководитель (заместитель руководителя) органа по сертификации
подпись, инициалы, фамилия

Эксперт (эксперты)
подпись, инициалы, фамилия

И.А. Гришин

Д.А. Капранов

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ПРИЛОЖЕНИЕ
к СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № С-RU.ПБ25.В.00981
(обязательная сертификация)

ТР 0057370
(участковый номер бланка)

Перечень продукции на которую распространяется действие сертификата соответствия

код ОК 005 (ОКП) код ТН ВЭД России	Наименование, типы, марки, модели однородной продукции, составные части изделия или комплекса	Обозначение документации, по которой выпускается продукция
48 6360	Воздуховод отстойной из оцинкованной стали толщиной 0,8 мм с поперечным сечением 600*900 мм с нанесенным на него покрытием из огнезащитного состава "Нико-510" (ТУ 5765-005-88712501-11), расход 2,7 кг/кв.м, и рулонного огнезащитного базальтового материала "Нертекс-В" (ТУ 5767-004-88712501-2011) толщиной 5+-1 мм. Предел огнестойкости EI60.	Инструкция № 006-И-У/11 от 01.08.2011 г.
48 6360	Воздуховод отстойной из оцинкованной стали толщиной 0,8 мм с поперечным сечением 600*900 мм с нанесенным на него покрытием из огнезащитного состава "Нико-510" (ТУ 5765-005-88712501-11), расход 2,7 кг/кв.м, и рулонного огнезащитного базальтового материала "Нертекс-В" (ТУ 5767-004-88712501-2011) толщиной 8+-1 мм. Предел огнестойкости EI90.	Инструкция № 006-И-У/11 от 01.08.2011 г.
48 6360	Воздуховод отстойной из оцинкованной стали толщиной 0,8 мм с поперечным сечением 600*900 мм с нанесенным на него покрытием из огнезащитного состава "Нико-510" (ТУ 5765-005-88712501-11), расход 5,4 кг/кв.м, и рулонного огнезащитного базальтового материала "Нертекс-В" (ТУ 5767-004-88712501-2011) толщиной 16+-2 мм. Предел огнестойкости EI180.	Инструкция № 006-И-У/11 от 01.08.2011 г.



Руководитель (заместитель руководителя) органа по сертификации
подпись, инициалы, фамилия

Эксперт (эксперты)
подпись, инициалы, фамилия

И.А. Гришин

Д.А. Капранов