РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

(обязательная сертификация)

№ C-RU.ПБ25.В.04833

ЗАЯВИТЕЛЬ № 0020731

Общество с ограниченной ответственностью «Торговый дом «НОРТ» (ООО «ТД «НОРТ»). Адрес: 426028, Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. Пойма, д. 57. ОГРН: 1081832005012. Телефон/факс: +73412941941. E-mail: inform@nort-udm.ru.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

Общество с ограниченной ответственностью «Научно производственное объединение НОРТ» (ООО «НПО «НОРТ»). Адрес: 426039, Удмуртская Республика, г. Ижевск, Воткинское шоссе, д. 298, оф.117. ОГРН: 1021801158830. Телефон/факс: +73412941900, +73412941901. Адрес производства: 426028, Удмуртская республика, г. Ижевск, ул.Пойма, д. 57.

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

ОС "ТПБ СЕРТ" Общество с ограниченной ответственностью "Технологии пожарной безопасности". Адрес: 141315, Московская область, г. Сергиев Посад, Московское шоссе, д. 25, тел. (499)4098725, E-mail: info@tpb-sert.ru. ОГРН: 1085038002906. Аттестат аккредитации № ТРПБ.RU.ПБ25 выдан 31.07.2015 г. Федеральной службой по аккредитации "Росаккредитация".

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ

Огнезащитное кабельное покрытие «Нортекс-К», ТУ 2313-003-24505934-2000. Код ОК 034-2014 (ОКПД2): 20.30.12.130. Серийный выпуск.

код ОК 005 (ОКП):

код ЕКПС:

код ТН ВЭД России:

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГЛАМЕНТА (ТЕХНИЧЕСКИХ РЕГЛАМЕНТОВ)

Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ). ГОСТ Р 53311-2009. "Покрытия кабельные огнезащитные. Методы определения огнезащитной эффективности". Для кабелей с оболочками из ПВХ, полиэтилена и резины, при толщине сухого слоя огнезащитного покрытия «Нортекс-К» не менее 0,8 мм, (установленный изготовителем расход не менее 1,9 кг/кв.м) с последующим покрытием эмалью ХП-7120 (ГОСТ Р 51691, установленный расход 180 г/кв.м) или без покрытия.

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ

Протокол сертификационных испытаний № 502Р/43ГИ-17 от 30.11.2017, 503Р/43ГИ-17 от 30.11.2017, ТРПБ.RU.ИН20, Испытательная лаборатория общества с ограниченной ответственностью "ЦЕНТР ОЦЕНКИ СООТВЕТСТВИЯ" от 04.09.2015; Акт о результатах анализа состояния производства № 4089-АП от 15.11.2017, ТРПБ.RU.ПБ25, Орган по сертификации "ТПБ СЕРТ" общества с ограниченной ответственностью «Технологии пожарной безопасности» от 31.07.2015; Схема сертификации: 4с.

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 18.12.2017 **по** 17.12.2022

Руководитель (заместитель руководителя) органа по сертификации — подпись — О.О. Коваленко (инициалы, фамилия)

М.П.

Эксперт (эксперты) — подпись — А.А. Румянцев (инициалы, фамилия)

Подтверждение соответствия требованиям "Технического регламента о требованиях пожарной безопасности" ОС "ТПБ СЕРТ" ОО "Технологии пожарной безопасности" Для сертификатов ТР ТРПБ.RU.ПБ25 Сергиев Посад

Соответствие требованиям федерального закона РФ 2008 №123-ФЗ

ДЛЯ ОЗНАКОМЛЕНИЯ

Не предназначен для сдачи работ