



СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ "ГАРАНТИЯ БЕЗОПАСНОСТИ"
Свидетельство о регистрации №РОСС RU.31623.04ПЮНО

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ ССГБ RU.ПБ01.Н.00321

№ ПС 00741

ЗАЯВИТЕЛЬ

(наименование и местонахождение заявителя)

Общество с ограниченной ответственностью «ГЕРМОИЗОЛ»
Адрес: 119415, г. Москва, Ленинский проспект, д. 114, помещение XV, комната 1. ОГРН 1167746653975, ИНН 9729016291, КПП 772901001.
Телефон/факс: +7(499)390-80-98, e-mail: info@germoizol.ru.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

(наименование и местонахождение изготовителя продукции)

Общество с ограниченной ответственностью «ГЕРМОИЗОЛ»
Адрес: 119415, г. Москва, Ленинский проспект, д. 114, помещение XV, комната 1. ОГРН 1167746653975, ИНН 9729016291, КПП 772901001.
Телефон/факс: +7(499)390-80-98, e-mail: info@germoizol.ru.

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

(наименование и местонахождение органа по сертификации, выдавшего сертификат соответствия)

ОС «ПОЖГАРАНТ» Общество с ограниченной ответственностью «Гарантия Качества». Адрес: 236022, г. Калининград, ул. Дмитрия Донского 7/11, офис 101. Тел. 8 (800)700-22-56, ОГРН 1153926025901.
Свидетельство № ССГБ RU.ПБ01 до 24.01.2020.

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ

(информация о сертифицированной продукции, позволяющая провести идентификацию)

Плита монолитная железобетонная (толщина не менее 400 мм, бетон марки В-40), обработанная огнезащитным покрытием Огнетитан RM, изготовленным по ТУ 2310-002-03495485-2016, при толщине сухого слоя покрытия 0,80 мм и его расходе 1,70 кг/м²); Технологический регламент для конструкций из бетона № ГИ-002 от 01.09.2016г. Серийный выпуск.

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

(наименование национальных стандартов, стандартов организаций, сводов правил, условий договоров на соответствие требованиям, которых проводилась сертификация)

ГОСТ 30247.0-94 Конструкции строительные. Методы испытаний на огнестойкость. Общие требования. код ОКПД2 23.61.12.110
ГОСТ 30247.1-94 Конструкции строительные. Методы испытаний на огнестойкость. Несущие и ограждающие конструкции. Предел огнестойкости - REI 150. код ТН ВЭД

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ

Протокол испытаний № 00425/EM-16 от 14.11.2018 года.
ИЛ «Пожгарант» Общество с ограниченной ответственностью «Гарантия Качества», № ССГБ RU. 28ПБ01 до 24.01.2020 года.

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ

(документы, представленные заявителем в орган по сертификации в качестве доказательства соответствия продукции)

ТУ 2310-002-03495485-2016, Сертификат соответствия системы менеджмента качества ГОСТ Р ИСО 9001-2015 (ISO 9001:2015) № BREES.MS001.00791 от 03.04.2017 года, выдан ОС ООО «ЭКОСЕРТ» свидетельство № BREES.MS.31186.04ЖИУО.001.

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ

с 14.11.2018 г. по 13.11.2023 г.

Руководитель
(заместитель руководителя органа по сертификации)
(подпись, инициалы, фамилия)

Фатеева М.Е.

Эксперт (эксперты)
(подпись, инициалы, фамилия)

Секерин Е.С.

