



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ  
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА  
**ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ  
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ГОРОДЕ МОСКВЕ»**

**ОРГАН ИНСПЕКЦИИ**

129626, г. Москва, Графский пер. д.4, к.2,3,4 тел. (495) 687 3619, факс (495) 687 4067  
Аттестат аккредитации № RA.RU.710045 от 12.05.2015

**ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ**

о соответствии продукции

Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к продукции  
(товарам), подлежащей санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю)

№ 77.01.12.П.000481.02.18

Дата 22.02.2018 г.

На основании заявления № 00437

от 15.02.2018

Организация-изготовитель: ООО "ОГНЕЗА"

Адрес: 127410, г. Москва, ш. Алтуфьевское, д. 31Б, помещение П, комната 1 (адрес производства: 195248, г. Санкт-Петербург, шоссе Революции, д. 84, лит. П) (Россия)

Импортер (поставщик), получатель: ООО "ОГНЕЗА"

Адрес: 127410, г. Москва, ш. Алтуфьевское, д. 31Б, помещение П, комната 1 (Россия)

Наименование продукции: Негорючий износостойкий акриловый лак "ОГНЕЗА-ЛАК-ВД", "ОГНЕЗА-ЛАК-ОД"

Продукция изготовлена в соответствии с ТУ 2313-005-92450604-2013 "Огнезащитные износостойкие акриловые лаки "ОГНЕЗА-ЛАК"

Перечень документов, представленных на экспертизу: Заявление, ТУ 2313-005-92450604-2013, протокол испытаний, договор аренды, этикетки, доверенность, регистрационные документы.

Характеристика, ингредиентный состав продукции: Продукция представляет собой прозрачную бесцветную дисперсию на основе раствора метакрилового сополимера и жидких бесцветных антипиреновых, эмульгирующих и реологических добавок.

Рассмотрены протоколы (даты проверки, наименования организаций (испытательной лаборатории, центра), проводившей испытания, аттестат аккредитации), протокол ИЛЦ филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в городе Москве" в Зеленоградском АО (Аттестат аккредитации № RA.RU.510895) №461/5 от 22.05.2014 г.

№073900