

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ
(обязательная сертификация)

№ C-RU.ПБ05.В.04183
(номер сертификата соответствия)

ТР 1380669
(учетный номер бланка)

ЗАЯВИТЕЛЬ Общество с ограниченной ответственностью «Огнеза». Адрес: 123298, г. Москва, ул. Маршала Бирюзова, д. 8, корп. 4. ОГРН: 1117746409208. Телефон +7(499)709-77-69, факс +7(499)709-71-69. e-mail: ogneza@bk.ru

ИЗГОТОВИТЕЛЬ Общество с ограниченной ответственностью «Огнеза». Адрес: 141000, Московская обл., г. Мытищи, 1-й Силикатный пер., д.12. ОГРН: 1117746409208. Телефон +(499)709-71-69, факс +(499)709-71-69. e-mail: ogneza@bk.ru

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ "ПОЖПОЛИСЕРТ" АНО ПО СЕРТИФИКАЦИИ "ЭЛЕКТРОСЕРТ".
(наименование и местонахождение органа по сертификации, выдающего сертификаты соответствия) 129226, г. Москва, ул. Сельскохозяйственная, д. 12 А, тел/факс (495) 995-1026. ОГРН: 1037739013355. Аттестат аккредитации № ТРПБ.RU.ПБ05 выдан 25.08.2010 МЧС России.

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ Пропитки огнезащитные водорастворимые «ОГНЕЗА-ПО», изготовленные по ТУ 2332-007-92450604-2014. Серийный выпуск.

код ОК 005 (ОКП)
23 3229

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГЛАМЕНТА (ТЕХНИЧЕСКИХ РЕГЛАМЕНТОВ) Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ) См. Приложение № 0393735.

код ЕКПС

код ТН ВЭД России

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ 1. Протоколы испытаний: № M05587-ТР, M05588-ТР, M05589-ТР, M05590-ТР от 18.08.2014 г. Испытательный центр пожарной безопасности (ИЦ ПБ) "Пожполисерт" АНО по сертификации "Электросерт", ТРПБ.RU.ИИ12 выдан 25.08.2010 г. МЧС России. 2. Акт о результатах анализа состояния производства № 5926-аоп от 19.06.2014 г. ОС "Пожполисерт" АНО по сертификации "ЭЛЕКТРОСЕРТ", ТРПБ.RU.ПБ05 выдан 25.08.2010 г. МЧС России. **Схема сертификации 4с.**

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ

(документы, представленные заявителем и орган по сертификации в качестве доказательства соответствия продукции требованиям технического регламента (технических регламентов))

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 19.08.2014 **по** 18.08.2019



Руководитель
(заместитель руководителя)
органа по сертификации
подпись, инициалы, фамилия

Г.С. Габриэлян

Эксперт (эксперты)
подпись, инициалы, фамилия

И.И. Далбинш

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ПРИЛОЖЕНИЕ

к СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № С-RU.ЛБ05.В.04183

(обязательная сертификация)

ТР **0393735**

(учетный номер бланка)

Пропитка огнезащитная водорастворимая «ОГНЕЗА-ПО-Д», изготовленная по ТУ 2332-007-92450604-2014 обеспечивает следующие группы огнезащитной эффективности по ГОСТ Р 53292-2009:

- I группа огнезащитной эффективности при расходе 0,3 кг/м²(по дереву). Устойчива к старению.
- II группа огнезащитной эффективности при расходе 0,15 кг/м²(по дереву). Устойчива к старению.

Пропитка огнезащитная водорастворимая «ОГНЕЗА-ПО-Т», изготовленная по ТУ 2332-007-92450604-2014 обеспечивают класс «трудновоспламеняемые» по ГОСТ Р 50810-95 для образцов ткани:

- из натурального 100% хлопка, при обработке методом окунания, при расходе 0,2 кг/м².
- хлопкополиэфирной ткани, при обработке методом окунания, при расходе 0,17 кг/м².
- синтетической (арт. 4с-5КВ), при расходе 0,18 кг/м².



Руководитель
(заместитель руководителя)
органа по сертификации

подпись, инициалы, фамилия

Эксперт (эксперты)

подпись, инициалы, фамилия

Г.С. Габриэлян

И.И. Далбинш