

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

(обязательная сертификация)

№ С-RU.АЮ64.В.00167

ЗАЯВИТЕЛЬ

Общество с ограниченной ответственностью «ОГНЕЗА»
 Адрес: 123298, г. Москва, ул. Маршала Бирюзова, д. 8, к. 4, ОГРН 1117746409208
 Тел. +7 (499) 709-77-39, Факс +7 (499) 709-71-69, адрес электронной почты: spb@ogneza.com

№ 0005506

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

Общество с ограниченной ответственностью «ОГНЕЗА»
 Адрес производства: 195030, г. Санкт-Петербург, ул. Коммуны, д. 67, лит. БД, ОГРН 1117746409208
 Тел. +7 (499) 709-77-39, Факс +7 (499) 709-71-69, адрес электронной почты: spb@ogneza.com

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

Орган по сертификации продукции и услуг «Полисерт» АНО «Электросерт». Место нахождения: 129226, Российская Федерация, г. Москва, ул. Сельскохозяйственная, д. 12а. Фактический адрес: 129110, Российская Федерация, г. Москва, ул. Шепкина, д. 47, стр. 1. ОГРН: 1037739013355 Телефон: +7 (495) 995-10-26. Факс: +7 (495) 995-10-26. Адрес электронной почты: info@certif.ru. Аттестат аккредитации № RA.RU.10АЮ64 от 21.07.2015 г. выдан Федеральной службой по аккредитации.

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ

Краска огнезащитная вспучивающаяся для древесины марки «ОГНЕЗА-УМ-Д», изготовленная по ТУ 2313-003-92450604-2012 (нанесение по Технологическому регламенту №003/13 по эксплуатации и нанесению огнезащитного состава «ОГНЕЗА-УМ»),

код ОК 005 (ОКП): 23 1300

Серийный выпуск.

код ЕКПС:

код ТН ВЭД России:

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГЛАМЕНТА (ТЕХНИЧЕСКИХ РЕГЛАМЕНТОВ)

Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный закон № 123-ФЗ от 22 июля 2008 г., в ред. Федеральных законов от 10.07.2012 № 117-ФЗ, от 02.07.2013 № 185-ФЗ), ГОСТ Р 53292-2009 - I группа огнезащитной эффективности при расходе краски не менее 520 г/м², старение выдержала; II группа огнезащитной эффективности при расходе краски не менее 300 г/м², старение выдержала.

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ

1. Протоколы испытаний: № 2/М015-ФЗ, № 2/М018-ФЗ от 15.09.2015г. Испытательный центр «Политест» АНО по сертификации «Электросерт», RA.RU.21АД12 от 21.08.2015г. выдан Федеральной службой по аккредитации.
2. Акт о результатах анализа состояния производства № 6650-ао от 24.07.2015г. ОС «Полисерт» АНО «Электросерт», № RA.RU.10АЮ64 от 21.07.2015 г. выдан Федеральной службой по аккредитации. Схема сертификации 4с.

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 15.09.2015

по 14.09.2020



Руководитель (заместитель руководителя)
 органа по сертификации

М.П.

Эксперт (эксперты)

Г.С. Габриэлян

В.В. Трошина