

**СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ**  
(обязательная сертификация)

№ C-RU.AЮ64.B.00270

**ЗАЯВИТЕЛЬ**

Общество с ограниченной ответственностью «Огнеза»  
Адрес: 123298, г. Москва, ул. Маршала Бирюзова, д. 8, к. 4, ОГРН 1117746409208  
Тел. +7 (499) 709-77-39, Факс +7 (499) 709-71-69, адрес электронной почты: [srb@ogneza.com](mailto:srb@ogneza.com)

№ 0005618

**ИЗГОТОВИТЕЛЬ**

Общество с ограниченной ответственностью «Огнеза»  
Адрес производства: 195030, г. Санкт-Петербург, ул. Коммуны, д. 67, ОГРН 1117746409208  
Тел. +7 (499) 709-77-39, Факс +7 (499) 709-71-69, адрес электронной почты: [srb@ogneza.com](mailto:srb@ogneza.com)

**ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ**

Орган по сертификации продукции и услуг «Полисерт» АНО «Электросерт», Место нахождения: 129226, Российская Федерация, г. Москва, ул. Сельскохозяйственная, д. 12а. Фактический адрес: 129110, Российская Федерация, г. Москва, ул. Щелковна, д. 47, стр. 1. ОГРН: 1037739013355 Телефон: +7 (495) 995-10-26. Факс: +7 (495) 995-10-26. Адрес электронной почты: [info@certif.ru](mailto:info@certif.ru). Аттестат аккредитации № RA.RU.10AЮ64 от 21.07.2015 г. выдан Федеральной службой по аккредитации.

**ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ**

Краска огнезащитная водно-дисперсионная вспучивающаяся для кабелей марки «ОГНЕЗА-ВД-К», изготовленная по ТУ 2313-004-92450604-2013 с изм. № 1 (нанесение в соответствии с Инструкцией по применению огнезащитной краски «ОГНЕЗА-ВД-К»).

Серийный выпуск.

код ОК 005 (ОКП): 23 1300

код ЕКПС:

код ТН ВЭД России:

**СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ**

**ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГЛАМЕНТА (ТЕХНИЧЕСКИХ РЕГЛАМЕНТОВ)**

Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный закон № 123-ФЗ от 22 июля 2008 г., в ред. Фед. законов от 10.07.2012 №117-ФЗ, от 02.07.2013 №185-ФЗ, от 23.06.2014 №160-ФЗ, от 13.07.2015 №234-ФЗ). ГОСТ Р 53311-2009 при нанесении на кабели с оболочками из ПВХ (расход краски 0,96 кг/м<sup>2</sup>, толщина сухого слоя покрытия не менее 0,64мм).

**ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ**

1. Протокол испытаний № 2/М227-ФЗ от 30.11.2015г. Испытательный центр «Полнест» АНО по сертификации «Электросерт», RA.RU.21AД12 от 21.08.2015г. выдан Федеральной службой по аккредитации.
2. Акт о результатах анализа состояния производства № 6650-ао от 24.07.2015г. ОС «Полисерт» АНО «Электросерт», № RA.RU.10AЮ64 от 21.07.2015 г. выдан Федеральной службой по аккредитации. Схема сертификации 4с.

**ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ**

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 30.11.2015 по 29.11.2020



Исполнитель (заместитель руководителя)  
органа по сертификации

Эксперт (эксперты)

*(Handwritten signature)*  
\_\_\_\_\_  
*(Handwritten signature)*  
\_\_\_\_\_

Г.С. Габриэлян  
Исполнитель, эксперт

В.В. Трошина  
Исполнитель, эксперт