

# РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ СТРОЙЗАЩИТА.RU

## СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

(обязательная сертификация)

№ C-RU.ПБ25.В.02615  
(номер сертификата соответствия)

ТР 1388258  
(учетный номер бланка)

**ЗАЯВИТЕЛЬ** Общество с ограниченной ответственностью «Торговый дом «НОРТ». Адрес: 426028, Удмуртская республика, г. Ижевск, ул. Пойма, д. 57. ОГРН: 1081832005012. Телефон +7(3412)941-941, факс +7(3412) 941-941. E-mail: nortpro@gmail.com

**ИЗГОТОВИТЕЛЬ** Общество с ограниченной ответственностью "Научно-производственное объединение НОРТ". Адрес: 426039, Удмуртская Республика, г.Ижевск, Воткинское шоссе, д. 298, оф. 117. ОГРН: 1021801158830. Телефон +7(3412)941-900, факс +7(3412)941-901. Адрес производства: 426028, Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. Пойма, д. 57

**ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ** ОС "ТПБ СЕРТ" ООО "Технологии пожарной безопасности". Россия, 141315, Московская область, г. Сергиев Посад, Московское шоссе, д. 25, тел. (499) 4098725, info@tpb-cert.ru. ОГРН: 1085038002906. Аттестат аккредитации № ТРПБ.RU.ПБ25 выдан 03.10.2013 Федеральной службой по аккредитации "Росаккредитация".

**ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ** Биопирен (Антипирен-Антисептик) для древесины "ОЗОН-007", выпускаемый по ТУ 2499-036-24505934-2006. Серийный выпуск.

код ОК 005 (ОКП)  
24 9990

**СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГЛАМЕНТА (ТЕХНИЧЕСКИХ РЕГЛАМЕНТОВ)** Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ), ГОСТ Р 53292-2009. 1-я группа огнезащитной эффективности при расходе состава не менее 300 г/кв.м, устойчив к старению; 2-я группа огнезащитной эффективности при расходе состава не менее 200 г/кв.м, устойчив к старению.

код ЕКПС  
код ТН ВЭД России

**ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ** Протокол сертификационных испытаний № 2842-С/ТР от 01.08.2014 г. ИЦ "ТПБ ТЕСТ" ООО «Технологии пожарной безопасности», № ТРПБ. RU.ИН14 от 25.08.2010 г. Акт о результатах анализа состояния производства № 2266-АП от 16.05.2014 г. ОС "ТПБ СЕРТ" ООО «Технологии пожарной безопасности», № ТРПБ.RU.ПБ25 от 25.08.2010 г.

### ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ

(документы, представленные заявителем в орган по сертификации в качестве доказательства соответствия продукции требованиям технического регламента (технических регламентов))

**СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ** с 01.08.2014 по 31.07.2019

Руководитель (заместитель руководителя) органа по сертификации  
подпись, инициалы, фамилия

Г.В. Чернецов

Эксперт (эксперты)  
подпись, инициалы, фамилия

Д.А. Капранов

