

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ
(обязательная сертификация)
ОБРАЗЕЦ
№ С-РУ.ПБ52.В.00505 (номер сертификата соответствия)
ТР 0630198 (учетный номер органа)

ЗАЯВИТЕЛЬ

(наименование и место нахождения заявителя)

Общество с ограниченной ответственностью «Полюс ТД»
ОГРН 1125027010899
140091, Московская обл., г. Дзержинский, ул. Энергетиков, д. 20, оф. 206
тел.: (495) 221-53-72, info@ognebio.ru

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

(наименование и место нахождения изготовителя продукции)

Общество с ограниченной ответственностью «ПОЛЮС»
ОГРН 1097746348061
109429, г. Москва, ул. Верхние поля, д. 48 а, стр. 1
тел./факс: (495) 221-53-72

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

(наименование и местонахождение органа по сертификации, выдавшего сертификат соответствия)

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«ЦЕНТР СЕРТИФИКАЦИИ «НОРМАТЕСТ», ОГРН 1107746436445,
аттестат аккредитации № ТРПБ.РУ.ПБ52 от 25.08.2010 г.,
121170, г. Москва, ул. Неверовского, дом 9,
тел.: (495) 971-54-66

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ

(информация об объекте сертификации позволяющая идентифицировать объект)

Конструктивное огнезащитное покрытие для стальных конструкций общей толщиной 32 мм (Технологический регламент № 005 МК/45-180 от 25.12.2014 г.), состоящее из плит минеральных огнезащитных «ПОЛИМИН» (ТУ 5767-001-62107330-2014) на стальной колонне (приведенная толщина металла 3,4 мм), с нанесенным грунтом ГФ-021, толщиной 0,05 мм, имеет первую группу (не менее 180 мин) огнезащитной эффективности. Серийный выпуск

код ОК 005 (ОКП)
57 6721

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГЛАМЕНТА (ТЕХНИЧЕСКИХ РЕГЛАМЕНТОВ)

(наименование технического регламента (технических регламентов), на соответствие требованиям которого (которых) проводилась сертификация)

Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный закон от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ) ст.136, подтвержден путем выполнения требований ГОСТ Р 53295-2009 «Средства огнезащиты для стальных конструкций. Общие требования. Метод определения огнезащитной эффективности»

код ЕКПС
код ТН ВЭД России

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ

Протокол испытаний № 22ТР-15 от 25.03.2015 г., ИЛ ООО «НОРМАТЕСТ», аттестат аккредитации № ТРПБ.РУ.ИН21 от 25.08.2010 г.

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ

(документы, представленные заявителем в орган по сертификации в качестве доказательств соответствия продукции требованиям технического регламента (технических регламентов))

Сертификат соответствия системы менеджмента качества ГОСТ ISO 9001-2011 № СДСГК RU.OC05.K03012 от 09.06.2014 г., выдан ОС АНО «Калуга-тест» № СДСГК RU.3608.OC05

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 27.03.2015 по 26.03.2020



Руководитель (заместитель руководителя) органа по сертификации

(подпись, инициалы, фамилия)

В.М. Киселев

Эксперт (эксперты)

(подпись, инициалы, фамилия)

М.А. Сметанин