

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ  
**stroy-zashita.ru**  
СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ  
(обязательная сертификация)

№ С-RU.ПБ34.В.01451  
(номер сертификата соответствия)

ТР 1375845  
(учетный номер бланка)

**ЗАЯВИТЕЛЬ**

(наименование и место-  
нахождение заявителя)

Общество с ограниченной ответственностью «Научно-производственное объединение «Полимерстройсервис» (ООО «НПО «Полимерстройсервис»). Адрес: 603064, г. Нижний Новгород, ул. Новикова-Прибоя, д.4. ОГРН 1025202613875. Телефон: +7 (831) 253-36-00. Факс: +7 (831) 253-18-93. Адрес электронной почты: info@pss-nn.ru

**ИЗГОТОВИТЕЛЬ**

(наименование и место-  
нахождение изготовителя  
продукции)

Общество с ограниченной ответственностью «Научно-производственное объединение «Полимерстройсервис» (ООО «НПО «Полимерстройсервис»). Адрес: 603064, г. Нижний Новгород, ул. Новикова-Прибоя, д.4. ОГРН 1025202613875. Телефон: +7 (831) 253-36-00. Факс: +7 (831) 253-18-93. Адрес электронной почты: info@pss-nn.ru

**ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ**

(наименование и местонахождение органа по сертификации,  
выдавшего сертификат соответствия)

Общество с ограниченной ответственностью «НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ЦЕНТР «ПОЖ-АУДИТ». 109428, г. Москва, Рязанский проспект, д.10, стр.2, тел./факс: +7 (495) 740-43-62 (61); Почтовый адрес:

109456, а/я 4. ОГРН: 5087746009489. Электронная почта: info@rozhaudit.ru. Аттестат пер. № ТРПБ.RU.ПБ34 выдан 14.01.2014 г. Федеральной службой по аккредитации

**ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО  
ПРОДУКЦИЯ**

(информация об объекте сертификации,  
позволяющая идентифицировать объект)

Краска огнезащитная «ПОЛИСТИЛ»,  
выпускаемая по ТУ 1523-016-36740853-2002 с изм. № 1,  
нанесенная на грунтовку ГФ-021 (ГОСТ 25129-82),

обеспечивает 5 (пятью) группу огнезащитной эффективности  
(Приложение № 0540384). Серийный выпуск.

код ОК 005 (ОКП)

15 2300

**СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ  
ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГЛАМЕНТА  
(ТЕХНИЧЕСКИХ РЕГЛАМЕНТОВ)**

(наименование технического регламента (технических  
регламентов), на соответствие требованиям которого  
проводилась сертификация)

Технический регламент о требованиях  
пожарной безопасности (Федеральный  
закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ), статья 136,  
статья 150. Метод испытаний по ГОСТ Р  
53295-2009 «Средства огнезащиты для  
стальных конструкций. Общие требования.  
Метод определения огнезащитной  
эффективности»

код ЕКПС

код ТН ВЭД России

**ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ  
(ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ**

(наименование и место проведения исследований,  
испытаний и измерений)

Протоколы испытаний № С-28/02-2014 от 19.02.2014 г.  
Испытательный центр «ПОЖ-АУДИТ» ООО «НТЦ  
«ПОЖ-АУДИТ», аттестат аккредитации № ТРПБ.RU.ИН24 от 25.08.2010 г. Акт о результатах анализа  
состояния производства № 003/ОС-14 от 14.01.2014 г. Орган по сертификации ООО «НТЦ «ПОЖ-  
АУДИТ» № ТРПБ.RU.ПБ34 от 14.01.2014 г.

**ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ**

(наименование документов, представленных заявителем в орган по  
сертификации в качестве доказательств соответствия  
продукции требованиям технического регламента  
(технических регламентов))

И

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 28.03.2014 по 27.03.2019

Руководитель  
(заместитель руководителя)  
органа по сертификации

подпись, инициалы, фамилия

М.И. Кондауров

Эксперт (эксперты)

подпись, инициалы, фамилия

И.А. Поединцев



Я