



СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ В ОБЛАСТИ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
регистрационный №РОСС RU.М704.04ЮАБ0

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ НСОПБ.RU.ЭО.ПР095.Н.00183
(номер сертификата соответствия)

022878

(учетный номер бланка)

ЗАЯВИТЕЛЬ ООО "КРОЗ". 117105, Россия, г. Москва, Варшавское шоссе, д. 1,
(наименование и местонахождение заявителя)
тел./факс: +7 (495) 215-20-15, e-mail: osk@croz.ru

ИЗГОТОВИТЕЛЬ ООО "КРОЗ". 242600, Россия, Брянская область, Дятьковский район, г.
(наименование и местонахождение изготовителя продукции)
Дятьково, ул. Луначарского, дом 19, тел./факс: +7 (495) 215-20-15, e-mail:
osk@croz.ru

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ Московское областное Общественное Учреждение «РЕГИОНАЛЬНЫЙ
(наименование и местонахождение органа по сертификации, выдавшего сертификат соответствия)
СЕРТИФИКАЦИОННЫЙ ЦЕНТР «ОПЫТНОЕ», Свидетельство № НСОПБ ЮАБ0.RU.ЭО.ПР.095
от 14.12.2017 г., 143913, Московская область, г. Балашиха, м-н им. Ю.А. Гагарина, дом 6, пом
1, тел./факс: +7 (495) 585-58-18, ОГРН 1035000025334.


ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ Огнезащитный штукатурный состав "СОШ-1", код ОКПД2
(информация о сертифицированной продукции, позволяющая провести идентификацию)
выпускаемый по ТУ 5765-001-5437814-2010 код ТН ВЭД России
23.99.19.110

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ СТО – НСОПБ – 20/ОЖБК «Огнезащита железобетонных конструкций. Метод
(наименование национальных стандартов, стандартов определения эффективности средства огнезащиты)
стандартов организаций, сводов правил, условий договоров на соответствие требованиям которых проводилась сертификация)
Огнезащитный штукатурный состав "СОШ-1" выпускаемый по ТУ 5765-001-5437814-2010, нанесенный с
расходом 0,48 кг/м² на 1 мм толщины огнезащитного слоя (без учета потерь) (толщина слоя 20 мм) на
железобетонные плиты (грунт ГАЗ-К толщиной 0,95 мм по ТУ 2313-009-5437814-2006) имеет огнезащитную
эффективность не менее 192 минуты при достижении предельного состояния первого типа и не менее 120
минут при достижении предельного состояния второго типа.
Серийный выпуск.

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ Протокол испытаний №34/С-18 от 23.04.2018 г., Испытательный центр «ОПЫТНОЕ» МОСУ
(наименование, дата проведения исследований, испытаний и измерений)
«РСЦ «ОПЫТНОЕ», Свидетельство № НСОПБ ЮАБ0.RU.ЭО.ПР.095 от 14.12.2017 г., 143913,
Московская область, г. Балашиха, м-н им. Ю.А. Гагарина, дом 6, пом 1, тел./факс: +7 (495) 585-
58-18, отчет о сертификационных испытаниях №418/ИЦ-118 от 28.08.2017 г., Акт проверки
состояния производства при проведении инспекционного контроля №28/ИК-17 от
28.08.2017 г.

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ ТУ 5765-001-5437814-2010, паспорт качества, технологический регламент №
(наименование представленных документов)
21/5765
(документы представленные заявителем в орган по сертификации в качестве доказательств соответствия продукции)

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 24.04.2018 г. по 24.04.2021 г.



Руководитель
(заместитель руководителя органа по сертификации)
Эксперт (эксперты)

(Handwritten signature)

А.А. Дайлов
Д.И. Ежов

Сертификат внесен в реестр НСОПБ <http://www.nso.pb.ru/reestrprod.php>