



СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ В ОБЛАСТИ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
регистрационный № РОСС RU.M704.04ЮАБ0

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ ИСОСБ.РУ.ПР.014.Н.00004

000065

(номер сертификата соответствия)

(цифровой номер блока)

ЗАЯВИТЕЛЬ ООО «НОРМАТЕСТ» ОГРН 1097746748061,
12129, г. Москва, ул. Верхние Дачи, д. 8 а, стр. 1, тел./факс: (495) 971-54-66
ГОТОВИТЕЛЬ ООО «ИЛ ПБ» ОГРН 1086829000017,
12100, г. Москва, ул. Косыгина, д. 1, тел. (47) 74877

ОБРАЗЕЦ

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ЦЕНТР СЕРТИФИКАЦИИ
«НОРМАТЕСТ», ОГРН 1107746436445, свидетельство об уполномочивании
№ СДСПБ ЮАБ0.РУ.ОС.ПР.014, действительно до 27.12.2011 г.,
121170, г. Москва, ул. Неверовского, дом 9, тел.: (495) 971-54-66

(наименование и местонахождение органа по сертификации, выдávшего сертификат соответствия)

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ Состав декоративный (краска) «Терма-лакс-ИЖ», изготовленный по техническим
условиям ТУ 2316-001-8190380-08, код №С от 2001 г., при испытании на кислотостойкости плиты порозытия (бетон марки В25, толщина
плиты 300 мм):

- толщина сушеного слоя не менее 0,9 мм (расход установленный изготовителем не менее 1,53 кг/м², без учета потерь) имеет предел огнестойкости **КН120** при достижении предельного состояния критической температуры на арматуре образцов равной 500°C;
- толщина сушеного слоя не менее 1,1 мм (расход установленный изготовителем не менее 1,79 кг/м², без учета потерь) имеет предел огнестойкости **КН150** при достижении предельного состояния критической температуры на арматуре образцов равной 500°C;

(информация о сертифицированной продукции, подлежащая проверке идентификации)

код ОК 005 (ОКП): 23 1600

код ЕКПС:

код ТН ВЭД: 3824 90 700 0

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ СТО Огнезащита плюс-01-2011

«Огнезащита железобетонных конструкций. Метод определения огнестойкости»

(наименование национальных стандартов, стандартов организаций)

ГОСТ 30247.0-94, ГОСТ 30247.1-94

(ссылка на стандарт, условия договоров на соответствие требованиям которых проводилась сертификация)

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ

Протоколы испытаний № 4СДС-11 от 04.10.2011 г., № 5СДС-11 от 05.10.2011 г ИЛ ПБ
ООО «НОРМАТЕСТ», Свидетельство об уполномочивании № СДСБ ЮАБ0.РУ.ИЛ.ПР.015
действителен до 27.12.2011 г.

Акт №10СДС-11 о результатах анализа состояния производства от 06.09.2011 г.

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ

(документы, представленные заявителем в орган по сертификации в качестве доказательства соответствия продукции)

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 31.10.2011 по 30.10.2014

Руководитель (заместитель руководителя)
Органа по сертификации



(подпись)

В.М. Киселев
(подпись, фамилия)

(подпись)

М.А. Сметанин
(подпись, фамилия)