

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ
(обязательная сертификация)

№ C-RU.ПБ52.В.00045
(номер сертификата соответствия)

ТР 0643348
(учетный номер бланка)

ЗАЯВИТЕЛЬ
(информация о месте
нахождения заявителя)

ООО «ПОЛЮС»
ОГРН 1097746348061
109429, г. Москва, ул. Верхние поля, д. 48 а, стр. 1
тел./факс: (495) 221-53-72

ИЗГОТОВИТЕЛЬ
(информация о месте
нахождения и изготовителя
продукции)

ООО «САВАЖ»
ОГРН 1051801757358
426028, г. Наевск, ул. Маяковского, 58
тел.: (3412) 51-66-66

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ
(информация о месте нахождения органа по сертификации,
выдавшего сертификат соответствия)

**ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«ЦЕНТР СЕРТИФИКАЦИИ «НЮРМАТЕСТ»**, ОГРН 1107746436445,
аттестат аккредитации № ТРПБ.RU.ПБ52 от 25.08.2010 г.,
121170, г. Москва, ул. Неверовского, дом 9,
тел.: (495) 971-54-66

**ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО
ПРОДУКЦИЯ**
(информация об объекте сертификации,
позволяющая идентифицировать объект)

**Воздуховоды «универсальные» стальные с комплексной системой
оттепляются «УНИВЕР», выпускаемые по технологическому
регламенту № 002/ВО/30-180 от 04.04.2011 г.
(см. приложение)
Серийный выпуск**

код ОК 005 (ОКП)
48 6367

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ Технический регламент о требованиях пожарной
**ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГЛАМЕНТА безопасности (Федеральный закон от 22.07.2008 г.
(ТЕХНИЧЕСКИХ РЕГЛАМЕНТОВ) № 123-ФЗ) ст.138, п.1**

(информация о техническом регламенте (технических
регламентах), на соответствие требованиям которого
(сериям) произведена сертификация)

код ЕКПС

код ТН ВЭД России
7506 00 000 0

**ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
(ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ**

Протокол испытаний № 69ТР-11 от 20.06.2011 г.
ИД ООО «НЮРМАТЕСТ»,
аттестат аккредитации № ТРПБ.RU.ИИ21 от 25.08.2010 г.

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ
(документы, представленные заявителем в орган по
сертификации в качестве доказательства соответствия
продукции требованиям технического регламента
(соответствия регламентов)

Акт № 41/42 ТР-11 о результатах анализа состояния производства
от 27.05.2011 г.

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 22.06.2011 **по** 21.06.2016



Руководитель
(заместитель руководителя)
органа по сертификации
подпись, инициалы, фамилия

Киселев В.М.

Эксперт (эксперты)
подпись, инициалы, фамилия

Сметанин М.А.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ПРИЛОЖЕНИЕ
к СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № С-РУ.ПБ52.В.00045
(обязательная сертификация)

ТР 0116231
(учетный номер блока)

Продукция

Воздуховоды огнестойкие стальные (толщина стенки не менее 0,8 мм) с комплексной системой огнезащиты «УНИВЕР», состоящей из теплоизоляционного покрытия «БИЗОН» (технические условия ТУ 5769-004-86033760-2009) и огнезащитного клеящего состава «Универ-КВ» (технические условия ТУ 5772-002-77120364-2011), имеют предел огнестойкости (см. таблицу)

Таблица

Предел огнестойкости воздуховода	Толщина теплоизоляционного покрытия «БИЗОН», мм	Толщина сухого слоя клеящего состава «Универ-КВ», мм	Общая толщина покрытия, мм
EI 30	3 ± 0,5	0,4	3,4 ± 0,5
EI 60	3 ± 0,5	0,6	3,6 ± 0,5
EI 90	8 ± 0,5	1,2	9,2 ± 0,5
EI 180	30 ± 2	1,33	32 ± 2



Руководитель
(заместитель руководителя)
органа по сертификации
подпись, инициалы, фамилия

В.М. Киселев

Эксперт (эксперты)
подпись, инициалы, фамилия

М.А. Сыганин