



СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ НСОПБ
регистрационный № РОСС RU.M704.04ЮАБО

www.nsopb.pf, e-mail: nsopb@nsopb.ru

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ НСОПБ.RU.ПР.198/2.Н.00136

(номер сертификата соответствия)

028247

(учетный номер бланка)

ЗАЯВИТЕЛЬ

(наименование и местонахождение заявителя)

Общество с ограниченной ответственностью «НПП ТЕПЛОХИМ» (ООО «НПП ТЕПЛОХИМ»),
ОГРН: 1107746458676
Юридический адрес: РОССИЯ, 111024, г. Москва, 2-я Кабельная ул., д. 2, стр. 50.
Фактический адрес: РОССИЯ, 111141, г. Москва, Зеленый проспект, д. 3/10, стр.15,
телефон: +7 (495) 956-2150, email: sekretar@texon.ru

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

(наименование и местонахождение изготовителя продукции)

Общество с ограниченной ответственностью «НПП ТЕПЛОХИМ» (ООО «НПП ТЕПЛОХИМ»),
Юридический адрес: РОССИЯ, 111024, г. Москва, 2-я Кабельная ул., д. 2, стр. 50.
Фактический адрес: РОССИЯ, 141801, Московская область, г. Дмитров, ул. Промышленная, д. 36,
корпус 1, телефон: +7 (495) 956-21-50, email: sekretar@texon.ru

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

(наименование и местонахождение органа по сертификации, выдавшего сертификат соответствия)

Орган по сертификации Общество с ограниченной ответственностью "Ланга Центр",
ОГРН 1137746804612 свидетельство о подтверждении компетентности № НСОПБ ЮАБО.RU.ОС.ПР.198/2 от 22.07.2015г., 107589, г. Москва, ул. Красноярская, д.17,
тел. +7(495) 675-85-81.

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ

(информация о сертифицированной продукции, позволяющая провести идентификацию)

Конструкция противопожарной монолитной железобетонной стены, марка бетона В20 с толщиной слоя бетона 45 мм (ГОСТ 13015-2012), покрытая огнезащитной краской ВУП-2Б, при толщине сухого слоя 1 мм и расходе 1,8 кг/м² (без учета технологических потерь), ТУ 2316-032-66828143-2016. Нанесение по Технологической инструкции ТИ 036-2016 от 01.07.2016. Серийный выпуск.

код ОК 034 (ОКПД 2)
20.30.11.120

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

(наименование национальных стандартов, стандартов организаций, сводов правил, условий договоров на соответствие требованиям которых проводилась сертификация)

ГОСТ 30247.1-94 Конструкции строительные.
Методы испытаний на огнестойкость. Несущие и ограждающие конструкции.
Предел огнестойкости – REI150

код ТН ВЭД России

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ

Протокол испытаний № Д18-04-24/2 от 24.04.2018г. ИЛ ООО "Ланга Центр",
свидетельство о подтверждении компетентности № НСОПБ ЮАБО.RU.ИЛ.ПР.180/2 от 22.07.2015 г, 107589, г. Москва, ул. Красноярская, д.17.

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ

(документы, представленные заявителем в орган по сертификации в качестве доказательств соответствия продукции)

Сертификат системы менеджмента качества ГОСТ Р ИСО 9001-2015
№ РСК.RU.0001.P390195 от 01.02.2017г, выдан ОС ООО "СОЮЗ ТЕСТ" номер свидетельства № РОСС RU.31529.04ИЖС0.

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 25.04.2018 г. по 24.04.2023г.



Руководитель
(заместитель руководителя
органа по сертификации)
(подпись, инициалы, фамилия)

 **А.С. Шмырева**

Эксперт (эксперты)
(подпись, инициалы, фамилия)

 **П.Ю Смолин**