

## СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

(обязательная сертификация)

№ С-RU.ПБ34.В.02100

## ЗАЯВИТЕЛЬ

№ 0017044

Общество с ограниченной ответственностью «НПО «Полимерстройсервис». Адрес: 603064 Россия, Нижегородская область, г. Нижний Новгород, ул. Новикова-Прибоя, д. 4. ОГРН: 1025202613875. Тел.: (831) 253-36-00, 253-18-93

## ИЗГОТОВИТЕЛЬ

Общество с ограниченной ответственностью «НПО «Полимерстройсервис». Адрес: 603064 Россия, Нижегородская область, г. Нижний Новгород, ул. Новикова-Прибоя, д. 4. ОГРН: 1025202613875. Тел.: (831) 253-36-00, 253-18-93

## ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

Общество с ограниченной ответственностью «НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ЦЕНТР «ПОЖ-АУДИТ». Адрес: 109428, Россия, г. Москва, Рязанский проспект, д.10, стр.2, тел./факс: +7 (495) 740-43-62 (61), e-mail: info@pozhaudit.ru. Почтовый адрес: 109456, г. Москва, в/я 4. ОГРН: 5087746009489. Аттестат аккредитации № ТРПБ.RU.ПБ34, внесен в реестр аккредитованных лиц 14.05.2015 г. Федеральной службой по аккредитации

## ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ

Огнезащитный состав «Вупротек-3», выпускаемый по ТУ 2386-021-36740853-2006, нанесенный в соответствии с Технологической инструкцией по применению состава «ВУПРОТЕК-3» (2009 г.): I (первая) группа огнезащитной эффективности при среднем расходе состава не менее 450 г/м<sup>2</sup> – для водных составов без учета потерь и 130 г/м<sup>2</sup> – для сухого состава без учета потерь; II (вторая) группа огнезащитной эффективности при среднем расходе состава не менее 350 г/м<sup>2</sup> – для водных составов без учета потерь и 100 г/м<sup>2</sup> для сухого состава без учета потерь. Серийный выпуск

код ОК 005 (ОКП): 20.13

код ЕКПС:

код ТН ВЭД России: -----

## СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

## ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГЛАМЕНТА (ТЕХНИЧЕСКИХ РЕГЛАМЕНТОВ)

Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный закон от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ, в ред. Федеральных законов от 10.07.2012 г. № 117-ФЗ, от 02.07.2013 г. № 185-ФЗ, от 23.06.2014 г. № 160-ФЗ, от 13.07.2015 г. № 234-ФЗ, от 3.07.2016 г. № 301-ФЗ), статья 136, статья 150. ГОСТ Р 53292-2009 «Огнезащитные составы и вещества для древесины и материалов на её основе. Общие требования. Методы испытаний».

## ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ

Протокол испытаний № С-12/04-2017 от 17.04.2017 г., № С-13/04-2017 от 17.04.2017 г. испытательного центра ООО «НТЦ «ПОЖ-АУДИТ», аттестат аккредитации № ТРПБ.RU.ИН24, внесен в реестр аккредитованных лиц 15.05.2015 г. Федеральной службой по аккредитации. Акт о результатах анализа состояния производства № 039/ОС-17 от 01.03.2017 г. органа по сертификации ООО «НТЦ «ПОЖ-АУДИТ», внесен в реестр аккредитованных лиц 14.05.2015 г. Федеральной службой по аккредитации. Схема сертификации 4с.

## ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ

ТУ 2386-021-36740853-2006, эксплуатационная документация

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 19.04.2017 по 18.04.2022



Исполнитель (заместитель руководителя) органа по сертификации

Эксперт (эксперты)

Я

И.А. Поединцев

Д.А. Тарунтаев

И.А. Поединцев