

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ
(обязательная сертификация)

№ С-RU.ПБ34.В.01433
(номер сертификата соответствия)

ТР 1375827
(учетный номер бланка)

ЗАЯВИТЕЛЬ
(наименование и место
нахождения заявителя)

Общество с ограниченной ответственностью «Научно-производственное объединение «Полимерстройсервис» (ООО «НПО «Полимерстройсервис»). Адрес: 603064, г. Нижний Новгород, ул. Новикова-Прибоя, д.4. ОГРН 1025202613875. Телефон: +7 (831) 253-36-00. Факс: +7 (831) 253-18-93. Адрес электронной почты: info@pss-nn.ru

ИЗГОТОВИТЕЛЬ
(наименование и место
нахождения изготовителя
продукции)

Общество с ограниченной ответственностью «Научно-производственное объединение «Полимерстройсервис» (ООО «НПО «Полимерстройсервис»). Адрес: 603064, г. Нижний Новгород, ул. Новикова-Прибоя, д.4. ОГРН 1025202613875. Телефон: +7 (831) 253-36-00. Факс: +7 (831) 253-18-93. Адрес электронной почты: info@pss-nn.ru

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ
(наименование и местонахождение органа по сертификации,
выдавшего сертификат соответствия)

«НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ЦЕНТР «ПОЖ-АУДИТ». 109428, г. Москва, Рязанский проспект, д.10, стр.2, тел./факс: +7 (495) 740-43-61 (62); E-mail: info@rozhaudit.ru. Почтовый адрес: 109456, а/я 4.

ОГРН: 5087746009489. Аттестат аккредитации № ТРПБ.RU.ПБ34 от 14.01.2014 г., выданный Федеральной службой по аккредитации

**ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО
ПРОДУКЦИЯ**

Огнезащитный состав «Вупротек-МС», выпускаемый по
ТУ 2386-026-36740853-2011, при нанесении на поверхность древесины
с расходом не менее 350 г/м²

(информация об объекте сертификации,
позволяющая идентифицировать объект)

(в пересчёте на сухую часть – не менее 100 г/м²): II (вторая) группа
огнезащитной эффективности. Серийный выпуск.

код ОК 005 (ОКП)
24 9900

**СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ
ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГЛАМЕНТА
(ТЕХНИЧЕСКИХ РЕГЛАМЕНТОВ)**

(наименование технического регламента (технических
регламентов), на соответствие требованиям которого
(которых) проводится сертификация)

Технический регламент о требованиях
пожарной безопасности (Федеральный
закон от 22.07.2008 № 125-ФЗ), статья 136,
статья 150. Метод испытаний по ГОСТ Р
53292-2009 «Огнезащитные составы и
вещества для древесины и материалов на
её основе. Общие требования. Методы
испытаний»

код ЕКПС

код ТН ВЭД России

**ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
(ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ**

Протокол испытаний № С-30/02-2014 от 21.02.2014 г.
Испытательный центр «ПОЖ-АУДИТ»

ООО «НТЦ «ПОЖ-АУДИТ», аттестат аккредитации № ТРПБ.RU.ИН24 от 25.08.2010 г.

Акт о результатах анализа состояния производства № 013/ОС-14 от 23.01.2014 г.

ОС ООО «НТЦ «ПОЖ-АУДИТ», аттестат аккредитации № ТРПБ.RU.ПБ34 от 14.01.2014 г.

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ

(документы, представленные заявителем в орган по
сертификации в качестве доказательства соответствия
продукции требованиям технического регламента
(технических регламентов))

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с

17.03.2014

по

16.03.2019



Руководитель
(заместитель руководителя)
органа по сертификации

подпись, инициалы, фамилия

Д.А. Тарунтаев

Эксперт (эксперты)

подпись, инициалы, фамилия

И.А. Поединцев

Я