

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ
«ДОНСКОЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ»

**ИНСТРУКЦИЯ
О МЕРАХ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ ГАЗОВОЙ
КОТЕЛЬНОЙ**

ИП № 03-2020

2020 г.

СОГЛАСОВАНО:

Председатель профсоюзной
организации

_____ Р.А. Скоглякова

« 30 » _____ декабря _____ 2020 г.

УТВЕРЖДАЮ:

Директор ГПОУ ТО «Донской
политехнический колледж»

_____ Т.А. Советова

« 30 » _____ декабря _____ 2020 г.

ИНСТРУКЦИЯ О МЕРАХ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ ГАЗОВОЙ КОТЕЛЬНОЙ ИП-03-2020

I. Общие положения

1.1. Настоящая Инструкция о мерах пожарной безопасности устанавливает обязательные для исполнения требования пожарной безопасности в газовой котельной ГПОУ ТО «Донской политехнический колледж», расположенном по адресу: г.Донской мкр.Центральный, ул.Молодцова д.5а (военный городок) и на прилегающей к нему территории.

1.2. Необходимость разработки настоящей Инструкции обусловлена требованиями п.2 и разделом XVIII Правил противопожарного режима в РФ (утв. Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 г. №1479).

1.3. Положения настоящей Инструкции разработана на основе требований Правил противопожарного режима в РФ и нормативных правовых актов по пожарной безопасности, исходя из специфики пожарной опасности здания.

1.4. Знание настоящей инструкции обязательно для операторов котельной и работников котельной, занимающихся обслуживанием и ремонтом оборудования котельной.

Лица виновные в нарушении (невыполнение, ненадлежащее выполнение или уклонение от выполнения) настоящей инструкции о мерах пожарной безопасности несут уголовную, административную, дисциплинарную или иную ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.

II. Требования к зданию, помещениям и территории

2.1. При эксплуатации прилегающей к зданию территории запрещается:

а) использовать противопожарные расстояния между зданиями, сооружениями и строениями для складирования материалов, мусора, травы и иных отходов, оборудования и тары, строительства (размещения) зданий и сооружений, в том числе временных, для разведения костров, приготовления пищи с применением открытого огня (мангалов, жаровен и др.) и сжигания отходов и тары;

б) использовать для стоянки автомобилей площадки для пожарной техники, включая разворотные, предназначенные для ее установки, в том числе для забора воды, подачи средств тушения, доступа пожарных на объект защиты, а также на крышках колодцев пожарных гидрантов;

в) перекрывать проезды для пожарной техники изделиями и предметами, исключаящими или ограничивающими проезд пожарной техники, доступ пожарных

в этажи зданий, сооружений либо снижающими размеры проездов, подъездов, установленных требованиями пожарной безопасности;

г) сжигать отходы и тару, разводить костры в местах, находящихся на расстоянии менее 50 метров от зданий (при этом зона очистки от сухой травы, веток, других горючих материалов и сухостойных деревьев вокруг костра должна составлять не менее 2 метров.). После завершения мероприятия или при усилении ветра костер или кострище необходимо залить водой или засыпать песком (землей) до полного прекращения тления углей.

2.2. Территория должна регулярно очищаться от горючих отходов, мусора, тары и сухой растительности.

2.3. В здании запрещается:

а) хранить и применять на чердаках, в подвальных, цокольных и подземных этажах, а также под свайным пространством зданий легковоспламеняющиеся и горючие жидкости, порох, взрывчатые вещества, пиротехнические изделия, баллоны с горючими газами, товары в аэрозольной упаковке, отходы любых классов опасности и другие пожаровзрывоопасные вещества и материалы;

б) использовать чердаки, технические, подвальные и цокольные этажи, подполья, вентиляционные камеры и другие технические помещения для организации производственных участков, мастерских, а также для хранения продукции, оборудования, мебели и других предметов;

г) устанавливать глухие решетки на окнах и приямках у окон подвалов, являющихся аварийными выходами;

д) снимать предусмотренные проектной документацией двери эвакуационных выходов из поэтажных коридоров, холлов, фойе, тамбуров и лестничных клеток, другие двери, препятствующие распространению опасных факторов пожара на путях эвакуации;

е) размещать мебель, оборудование и другие предметы на путях эвакуации, у дверей эвакуационных выходов и местах выходов на наружные эвакуационные лестницы, кровлю, покрытие;

ж) проводить уборку помещений с применением бензина, керосина и других легковоспламеняющихся и горючих жидкостей, а также производить отопление замерзших труб с применением открытого огня;

з) устраивать в лестничных клетках кладовые и другие подсобные помещения, а также хранить под лестничными маршами и на лестничных площадках вещи, мебель и другие горючие материалы;

2.4. Транспаранты и баннеры, а также другие рекламные элементы и конструкции, размещаемые на фасадах зданий и сооружений, должны выполняться из негорючих материалов или материалов с показателями пожарной опасности не ниже Г1, В1, Д2, Т2.

2.5. К окончанию каждой рабочей недели мусор и другие горючие отходы должны удаляться за пределы здания в специально отведённое место (мусорные контейнеры).

2.6. Курение в здании запрещено!

2.7. Все пожароопасные (огневые) работы в здании и на прилегающей территории должны осуществляться только после получения наряда-допуска на выполнение таких работ и в строгом соответствии с требованиями пожарной безопасности.

2.8. Территория и помещения котельной должны постоянно содержаться в чистоте.

2.9. Здания и сооружения котельной должны эксплуатироваться в соответствии с требованиями ПТЭ, во всех помещениях котельной должен соблюдаться установленный противопожарный режим для обеспечения нормальных и безопасных условий труда.

2.10. На путях эвакуации должно поддерживаться в исправном состоянии рабочее и аварийное освещение, а также должны быть установлены указатели для выхода работников в соответствии с действующим ГОСТ.

2.11. Устройства, обеспечивающие плотное закрывание дверей постоянно должны находиться в исправном состоянии. Их ремонт должен проводиться в кратчайшие сроки.

2.12. При наличии на окнах решеток они должны легко сниматься изнутри помещения без применения инструмента.

III. Специальные противопожарные мероприятия по эксплуатации газовой водогрейной котельной

3.1. Газорегуляторный пункт (ГРП) котельной должен отвечать требованиям и эксплуатироваться в соответствии с «Правилами безопасности в газовом хозяйстве».

3.2. В помещениях ГРП должны быть вывешены схемы и инструкции по эксплуатации оборудования. Снаружи и изнутри помещений на видных местах должны быть установлены знаки пожарной безопасности по ГОСТ.

3.3. Помещение с контрольно-измерительными приборами и устройствами управления должно быть удалено от ГРП стеной, в которой не допускаются сквозные отверстия и щели. Прохождение коммуникаций через стену допускается только с применением специальных устройств (сальников).

3.4. Устройство отдельных установок котельной должно отвечать техническим требованиям по взрывобезопасности.

3.5. Перед пуском котла после монтажа, ремонта или длительной остановки (более 3 суток) должны быть проверены и испытаны, подготовлены к работе все вспомогательные механизмы, средства защиты, управления, измерения, блокировки, связи, а также пожарные краны на основных отметках обслуживания у котла. Пуск оборудования и растопки котла должны проводиться под руководством начальника котельной.

3.6. Запрещается начинать операции по растопке котла в следующих случаях:

- технологическое оборудование имеет дефекты, не позволяющие обеспечить нормальный режим работы, а также угрожающие пожарной безопасности;
- не работают контрольно-измерительные приборы (в т.ч. регистрирующие), определяющие основные параметры работы котла;
- имеются неисправности цепей управления, а также технологических защит и блокировок, действующих на остановку котла;
- не закончены изоляционные работы;
- отсутствуют средства пожаротушения.

3.7. Перед растопкой (после погасания факела и после остановки котла) топка и газоходы должны быть провентилированы в соответствии с требованиями ПТЭ и эксплуатационной инструкцией.

3.8. При вентиляции запорные и регулирующие аппараты должны быть установлены в такое положение, которое обеспечивает предотвращение образования не

вентилируемых зон в топке, газоходах, воздухопроводах и горелках, а также предотвращает попадание взрывоопасных смесей в системы котла.

3.9. При подготовке к растопке котла на газе, газопровод к котлу должен быть продут через специальные свечи. Время продувки газом участков газопроводов определяется эксплуатационными инструкциями, при этом содержание кислорода в газе не должно превышать 1%. Запрещается при пусковых операциях и продувке газопровода проведение в зоне выпуска газа через продувочные свечи сварочных и других газоопасных работ.

3.10. Для предотвращения попадания конденсата природного газа в котлы должны проводиться специальные технические мероприятия. Устройства по сбору и выпуску конденсата из газопроводов должны отвечать требованиям взрыво-и пожаробезопасности.

3.11. Работники котельной должны строго контролировать соблюдение установленного топочного режима котельных установок, что обеспечивает безопасность работы.

3.12. При возникновении пожара в котельном отделении котел должен быть немедленно остановлен, если огонь или продукты горения угрожают жизни работников, а также имеется непосредственная угроза повреждения оборудования, цепей управления и защиты котла. Котел должен быть остановлен также в аварийных ситуациях, предусмотренных требованиями ПТЭ.

3.13. При пожаре в помещении котельной должна быть немедленно вызвана пожарная охрана и отключены участки газопровода, находящиеся в зоне непосредственного воздействия огня или высоких температур. При возможности следует принять меры к опорожнению газопроводов от горючих материалов.

3.14. Внутри котельных отделений на вводных задвижках, напорных и обратных линиях газопроводов должны быть вывешены таблички «Закрывать при пожаре!». Запрещается загромождать проход к указанным задвижкам деталями оборудования и материалами. Работники должны хорошо знать места установки вводных задвижек. На газопроводах должна применяться арматура с уплотнительными кольцами из материала, который при трении и ударах не дает искрообразования.

3.15. Запрещается производить сварочные и другие огневые работы на действующем взрыво-и пожароопасном оборудовании котельных установок.

3.16. В случае выполнения огнеопасных работ в котельной сгораемые конструкции и оборудование в радиусе 5 метров должны быть очищены от пыли и надежно защищены (металлическим экраном, несгораемым материалом или политы водой), а также должны быть приняты меры против разлета искр и попадания их на другие конструкции.

3.17. Все трубопроводы в котельном отделении должны иметь цветные кольца с опознавательной окраской, в зависимости от свойств транспортируемых веществ, в соответствии с действующим ГОСТ, а в помещениях и на оборудовании должны быть вывешены знаки пожарной безопасности. Все газопроводы должны быть окрашены в желтый цвет.

IV. Пожарная безопасность при ремонте технологического оборудования

4.1. Меры и контроль за пожарной безопасностью при монтажных и наладочных работах определяется начальником участка. Площадки должны быть выгорожены и на них установлены необходимые знаки безопасности по действующему ГОСТу.

4.2. При ремонтных работах для обмывки и обезжиривания деталей применять пожаробезопасные моющие средства. В исключительных случаях, при невозможности по техническим причинам использовать пожаробезопасные моющие средства, допускается применение горючих жидкостей (растворителей, бензина и др.) в количествах, требуемых для разового использования, но не более 1 литра. При этом следует применять только закрытую тару из небьющегося материала.

4.3. Во время ремонтных работ должны выполняться следующие требования:

- проходы и проезды, пути эвакуации, а также подходы к средствам пожаротушения должны быть свободными;
- сварочные и другие виды огневых работ должны проводиться только на том оборудовании, которое нельзя вынести на постоянный сварочный пост;
- пролитое масло и другие жидкости следует немедленно убирать;
- промасленные обтирочные материалы надо складывать в закрытые железные ящики, которые по окончании работы следует выносить (вывозить) для утилизации;
- растворители и клей для склеивания должны применяться в таком количестве, которое необходимо для проведения разовых работ. Запрещается использовать стеклянную тару для хранения растворителей;
- при ремонте оборудования детали и материалы должны размещаться на ремонтных площадках, чтобы не загромождать основные проходы внутри зданий.

4.4. При выполнении покрасочных работ должны выполняться следующие требования:

- установки и приспособления для покраски должны быть исправны и обеспечивать требуемую герметичность оборудования при нормальном давлении и режиме работы;
- налив красок и лаков должен производиться с помощью средств малой механизации. Пролитые покрасочные материалы необходимо немедленно убирать;
- емкости с лакокрасочными материалами должны быть вместимостью, обеспечивающей суточную потребность. Пустая тара из-под лакокрасочных материалов должна удаляться по мере ее высвобождения, и после окончания смены;
- покрасочные работы, которые предусмотрено проводить во всем объеме помещения, должны начинаться с участка, наиболее удаленного от основного эвакуационного выхода;
- запрещается проводить покрасочные работы, если в зоне ближе 20 метров идут ремонтные работы с применением открытого огня (искрообразованием). При необходимости проведения покраски следует прекращать огневые работы;
- должна быть обеспечена вентиляция зоны окраски или ограничен объем разовых покрасочных работ в смену для соблюдения санитарных норм воздушной среды;
- запрещается производить покрасочные работы при отсутствии средств пожаротушения;

- запрещается покраска технологического оборудования во время его гидравлического и пневматического испытания, в том числе в зоне испытания трубопроводов этого оборудования.

V. Требования к эксплуатации эвакуационных путей и эвакуационных выходов

5.1. Запоры на дверях эвакуационных выходов должны обеспечивать возможность их свободного открывания изнутри без ключа.

5.2. При эксплуатации эвакуационных путей, эвакуационных и аварийных выходов запрещается:

- а) устраивать на путях эвакуации пороги (за исключением порогов в дверных проемах), устанавливать раздвижные и подъемно-опускные двери и ворота без возможности вручную открыть их изнутри и заблокировать в открытом состоянии, вращающиеся двери и турникеты, а также другие устройства, препятствующие свободной эвакуации людей при отсутствии иных (дублирующих) путей эвакуации;
- б) размещать (устанавливать) на путях эвакуации и эвакуационных выходах (в том числе в проходах, коридорах, тамбурах, в дверных проемах, на эвакуационных люках) различные изделия, оборудование, отходы, мусор и другие предметы, препятствующие безопасной эвакуации, а также блокировать двери эвакуационных выходов;
- в) устраивать в тамбурах выходов сушилки и вешалки для одежды, гардеробы, а также хранить (в том числе временно) инвентарь и материалы;
- г) фиксировать самозакрывающиеся двери лестничных клеток, коридоров, холлов и тамбуров в открытом положении, а также снимать их;
- д) изменять направление открывания дверей.

5.3. Допустимое (предельное, проектное) количество людей, которые могут одновременно находиться в здании:

Котельная 4 человека.

VI. Требования к эксплуатации электроустановок

6.1. Запрещается оставлять по окончании рабочего времени необесточенными (отключенными от электрической сети) электропотребители, в том числе бытовые электроприборы, за исключением помещений, в которых находится дежурный персонал, электропотребители дежурного освещения, систем противопожарной защиты, а также другие электроустановки и электротехнические приборы, если это обусловлено их функциональным назначением и (или) предусмотрено требованиями инструкции по эксплуатации.

6.2. Запрещается:

- а) эксплуатировать электропровода и кабели с видимыми нарушениями изоляции;
- б) пользоваться розетками, рубильниками, другими электроустановочными изделиями с повреждениями;
- в) эксплуатировать светильники со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией, а также обертывать электролампы и светильники (с лампами накаливания) бумагой, тканью и другими горючими материалами;
- г) пользоваться электрическими утюгами, электрическими плитками, электрическими чайниками и другими электронагревательными приборами, не

имеющими устройств тепловой защиты, а также при отсутствии или неисправности терморегуляторов, предусмотренных их конструкцией;

д) использовать нестандартные (самодельные) электрические электронагревательные приборы и удлинители для питания электроприборов, а также использовать некалиброванные плавкие вставки или другие самодельные аппараты защиты от перегрузки и короткого замыкания;

е) размещать (складировать) в электрощитовых, а также ближе 1 метра от электрощитов, электродвигателей и пусковой аппаратуры горючие, легковоспламеняющиеся вещества и материалы;

ж) при проведении аварийных и других строительно-монтажных и реставрационных работ, а также при включении электроподогрева автотранспорта использовать временную электропроводку, включая удлинители, сетевые фильтры, не предназначенные по своим характеристикам для питания применяемых электроприборов;

з) прокладывать электрическую проводку по горючему основанию либо наносить (наклеивать) горючие материалы на электрическую проводку;

и) оставлять без присмотра включенными в электрическую сеть электронагревательные приборы, а также другие бытовые электроприборы, в том числе находящиеся в режиме ожидания, за исключением электроприборов, которые могут и (или) должны находиться в круглосуточном режиме работы в соответствии с технической документацией изготовителя.

VII. Требования к эксплуатации систем вентиляции и кондиционирования воздуха

7.1. При эксплуатации систем вентиляции и кондиционирования воздуха запрещается:

а) оставлять двери вентиляционных камер открытыми;

б) закрывать вытяжные каналы, отверстия и решетки;

в) подключать к воздуховодам газовые отопительные приборы, отопительные печи, камины, а также использовать их для удаления продуктов горения;

г) выжигать скопившиеся в воздуховодах жировые отложения, пыль и другие горючие вещества;

д) хранить в вентиляционных камерах материалы и оборудование.

VIII. Первичные средства пожаротушения и правила их использования

8.1. Каждый огнетушитель, установленный на объекте защиты, должен иметь порядковый номер, нанесенный на корпус огнетушителя, дату зарядки (перезарядки), а запускающее или запорно-пусковое устройство должно быть опломбировано.

8.2. Каждый огнетушитель, отправленный с объекта защиты на перезарядку, заменяется заряженным огнетушителем, соответствующим минимальному рангу тушения модельного очага пожара огнетушителя, отправленного на перезарядку.

8.3. Огнетушители, размещенные в коридорах, проходах, не должны препятствовать безопасной эвакуации людей. Огнетушители следует располагать на видных местах вблизи от выходов из помещений на высоте не более 1,5 метра до верха корпуса

огнетушителя либо в специальных подставках из негорючих материалов, исключающих падение или опрокидывание.

8.4. Порошковые огнетушители

Порошковые огнетушители предназначены в качестве первичного средства тушения пожаров классов А (пожары твердых горючих веществ и материалов), В (пожары горючих жидкостей или плавящихся твердых веществ и материалов), С (пожары газов) и Е (пожары горючих веществ и материалов электроустановок, находящихся под напряжением).

После удаления пломбы, чеки и нажатия кистью руки на ручку запорно-пускового устройства открывается клапан и огнетушащее вещество, находящееся в огнетушителе под избыточным давлением, через гибкий шланг (распылитель) подается на очаг пожара. Для прекращения подачи огнетушащего вещества, ручку запорно-пускового устройства следует вернуть в исходное положение.

Тушение очагов пожара порошковым огнетушителем на открытых площадках необходимо производить с наветренной стороны. При тушении струю огнетушащего вещества направляют в основание пламени, при этом перемещают огнетушитель таким образом, чтобы обеспечивалось покрытие порошком всей горячей поверхности и создавалась наибольшая концентрация порошка в зоне горения. Тушение электроустановок под напряжением до 1000В производить с расстояния не менее 1 м от сопла распылителя огнетушителей до токоведущих частей.

8.5. Углекислотные огнетушители

Огнетушитель углекислотный предназначен для тушения пожаров горючих жидкостей или плавящихся твердых веществ и материалов (класс пожара В) и электрооборудования, находящегося под напряжением до 10 000 В (класс пожара Е). Для использования углекислотного огнетушителя необходимо сорвать пломбу, выдернуть чеку, поднести огнетушитель к очагу горения (не ближе, чем на один метр; подходить к очагу пожара нужно с наветренной стороны), и направить раструб на очаг горения (целясь в основание пламени), нажать на рычаг запорно-пускового устройства и начать тушение очага пожара, приближаясь к нему по мере тушения, но не заступая во внутрь очага.

При тушении электрооборудования, находящегося под напряжением, не допускается подводить раструб или корпус огнетушителя к открытым токоведущим частям или пламени ближе, чем на 1 метр.

8.6. Пожарный кран

Пожарный кран (ПК) – комплект, состоящий из клапана, установленного на внутреннем противопожарном водопроводе и оборудованного пожарной соединительной головкой, а также пожарного рукава с ручным пожарным стволом. Пожарный кран с комплектом оборудования размещается внутри пожарного шкафа. Пожарный кран применяется для целей пожаротушения на начальном этапе тушения пожара работниками объекта, а также может быть использован подразделениями пожарной охраны на всём протяжении тушения пожара.

Тушение пожара электроустановок под напряжением при помощи пожарного крана не допускается (до начала тушения пожара необходимо убедиться в отсутствии в месте тушения пожара электроустановок под напряжением).

Для использования пожарного крана необходимо:

- открыть пожарный шкаф;
- выполнить полное развёртывание пожарного рукава с пожарным стволом;

- открыть вентиль клапана пожарного крана и приступить к тушению пожара.

IX. Соблюдение пожарной безопасности работниками

9.1 Лица допускаются к работе только после прохождения обучения мерам пожарной безопасности. Обучение лиц мерам пожарной безопасности осуществляется по программам противопожарного инструктажа или программам дополнительного профессионального образования.

9.2. Каждый работник котельной в целях обеспечения и соблюдения требований пожарной безопасности обязан:

- знать и соблюдать настоящую Инструкцию и ознакомиться с ней под роспись;
- уметь пользоваться первичными средствами пожаротушения (огнетушители, пожарные краны);
- знать содержание плана эвакуации людей при пожаре, порядок эвакуации людей при пожаре.

9.3. Ответственным за пожарную безопасность в котельной, является лицо назначенное приказом директора

X. Действия работников котельной при возникновении пожара

10.1. Должностные лица, прибывшие к месту пожара (находящиеся на месте пожара), обязаны:

- начальник участка либо оператор котельной (в ночное время) необходимо сообщить о возникновении пожара в пожарную охрану и поставить в известность директора колледжа;
- начальнику участка организовать спасание людей с использованием для этого имеющихся сил и средств;
- начальнику участка обеспечить включение автоматической системы противопожарной защиты (системы оповещения людей о пожаре);
- начальнику участка при необходимости выполнить (организовать) отключение электроэнергии (за исключением систем противопожарной защиты), остановку работы систем вентиляции, а также выполнить другие необходимые мероприятия, способствующие предотвращению развития пожара и задымления помещений здания;
- начальнику участка проследить, чтобы были прекращены все работы в здании, кроме работ, связанных с мероприятиями по ликвидации пожара;
- начальник участка удалить за пределы опасной зоны всех работников, не участвовавших в тушении пожара и собрать данные об эвакуированных людях;
- начальник участка организует оказание первой помощи пострадавшим;
- начальнику участка осуществить общее руководство по тушению пожара (с учетом специфических особенностей объекта) до прибытия подразделения пожарной охраны;
- начальнику участка в помещениях котельной обеспечить соблюдение требований безопасности работниками, принимающими участие в тушении пожара;
- начальник участка одновременно с тушением пожара организовать эвакуацию и защиту материальных ценностей;
- оператору котельной организовать встречу подразделений пожарной охраны и оказать помощь в выборе кратчайшего пути для подъезда к очагу пожара;

- начальник участка сообщает подразделениям пожарной охраны, привлекаемым для тушения пожаров и проведения связанных с ними первоочередных аварийно-спасательных работ, сведений, необходимых для обеспечения безопасности личного состава, о хранящихся на объекте опасных (взрывоопасных) веществах ;
- по прибытии пожарного подразделения начальник участка информирует руководителя тушения пожара о конструктивных и технологических особенностях объекта, прилегающих строений и сооружений, о количестве и пожароопасных свойствах хранимых и применяемых на объекте веществ, материалов, изделий и сообщение других сведений, необходимых для успешной ликвидации пожара;
- начальник участка организует привлечение сил и средств объекта к осуществлению мероприятий, связанных с ликвидацией пожара и предупреждением его развития.

XI. Проведение эвакуации людей в случае пожара

11.1. Ответственными за эвакуацию людей является: начальник участка

11.2. Ответственные за эвакуацию людей должны принять меры по эвакуации людей в зоне своей ответственности:

- при непосредственном обнаружении пожара;
- при получении информации о возникновении пожара;
- при срабатывании системы оповещения людей о пожаре.

11.3. В случае возникновения пожара ответственные за эвакуацию людей в случае пожара должны:

- при непосредственном обнаружении пожара оповестить о пожаре по тел: 01 (со стационарного телефона) или 101, 112 (с мобильного телефона), а также службу охраны объекта по тел: 8 48746 5-48-96;
- громким голосом оповестить людей, находящихся на этаже (входящим в зону их ответственности), о случившемся (по возможности обойдя максимальное количество помещений, расположенных на этаже);
- организовать процесс эвакуации (т.е. движения людей в сторону выхода из здания) в соответствии с наиболее безопасным маршрутом, предусмотренным планом эвакуации людей при пожаре, а также исходя из информации о месте возникновения пожара;
- сообщить людям, находящимся в зоне ответственности, о местах нахождения средств индивидуальной защиты органов дыхания и зрения. В случае задымления или затруднения дыхания от токсичных продуктов горения дать команду на применение данных средств;
- в процессе эвакуации сохранять спокойствие, помогать эвакуирующимся людям, нуждающимся в помощи, обращая особое внимание на людей с ограниченными возможностями передвижения, детей, пожилых людей;
- после проведения эвакуации сообщить об эвакуируемых людях директору объекта (и/или руководителю тушения пожара), особо обратив внимание на места, где возможно остались люди (если такая информация имеется).

11.4. В случае возникновения пожара при эвакуации из здания весь персонал обязан:

- выполнять команды ответственных за эвакуацию людей с этажа, на котором расположено их рабочее место, а также старших должностных лиц объекта и (или) работников пожарной охраны;

- покинуть здание в соответствии с планом эвакуации людей при пожаре, по ходу эвакуации помогая людям, не знакомым с планировкой здания, найти ближайший эвакуационный выход;
- в случае задымления или затруднения дыхания от токсичных продуктов горения применять средства индивидуальной защиты органов дыхания и зрения

Согласовано:

Начальник участка

П.В.Крылов

Разработал:

Специалист по ОТ

С.М.Подлубошникова